

SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika 13.2.2018 kello 9.00 – 11.00

Paikka Sampolan palvelukeskus 4.krs Sompio

Läsnä	Kristiina Pasula Iiris Laukkanen Hannele Koskinen Kirsi Makkonen Terhi Nissinen Mari Wefvar	kiinteistöjohtaja, puheenjohtaja kaupunginlakimies, pöytäkirjan laatija varhaiskasvatusjohtaja työsuojelun varavaltuutettu, Raunion sijaisena perusopetusjohtaja henkilöstön kehittämispäällikkö
-------	--	---

Asiantuntija:
Helmi Heiska terveystarkastaja

Poissa:
Jarno Moisala johtava hallinnon erityisasiantuntija
Tuula Airaksinen työterveyshoitaja (Attendo)
Mikko Raunio työsuojeluvaltuutettu
Mika Smirnov kiinteistöpäällikkö
Jarmo Vakkila liikuntapäällikkö

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Edellisten kokousten pöytäkirjat

Hyväksyttiin kokouspöytäkirjat 11/2017 ja 1/2018.

3. Uudet sisäilmailmoitukset

3.1. Keravanjoen koulun Jaakkolan toimipiste

Ilmoituksia sisäilman laadusta sekä erilaisista iho-, silmä- ja hengitystieoireista. Ilman laatu subjektiivisesti arvioituna huono ”happi loppuu”.

Koko koulu on ylipaineistettu viikolla 6/2018. Luokkaan B4 on asennettu lisäilmanvaihtokone. Terveystieteiden mukana oppilaat eivät ole hakeutuneet vastaanotolle sisäilmaoireiden vuoksi. Työsuojeluvaltuutettu tiedustelee kouluterveydenhoitajalta, onko kahdeksaluokkalaisten terveyskyselyiden yhteydessä tehty yleisiä havaintoja. Perusopetusjohtaja selvittää oirehtijoiden määrän.

Seuraavassa kokouksessa arvioidaan toimenpiteiden tehokkuutta, joulukuussa aloitettujen mittausten tuloksia ja arvioidaan jatkoselvitysten tarvetta.

3.2. Keravanjoen koulun Lapilan toimipiste

Sisäilmailmoitus monistamon takana olevasta työhuoneesta sekä päärakennuksessa olevasta luokasta.

Terveystieteiden mukana oppilaat eivät ole hakeutuneet vastaanotolle sisäilmaoireiden johdosta. Työsuojeluvaltuutettu tiedustelee, onko viitosluokkalaisten terveyskyselyiden osalta tehty havaintoja. Luokassa 17 on ollut mittauslaite. Ei havaintoja. Kiinteistöpäällikkö tarkastaa monistamon takana olevan työhuoneen soveltuvuus työtilaksi.

3.3. Keravan lukio

Sisäilmailmoitus Keravan Opistolta. Ilma luokassa aistivaraisesti raskas. Asia on hoidettu siirtämällä opetus toiseen tilaan. Ilmoitus myös opettajien työhuoneesta.

Kesällä 2018 tehdään lukion sisäilmapuutteisiin liittyviä korjauksia. Kiinteistöjohtaja on yhteydessä lukion rehtoriin.

3.4. Keskustan päiväkoti

Ilmoitus sisäilmaoireista päätalon yläkerrasta.

Tutkimussuunnitelma on tehty. Ilmanpuhdistimia on tuotu tiloihin. Suoritetaan tutkimussuunnitelman mukaisesti rakenneavauksia.

3.5. Svenskbacka Skolan

Ilmoitus ilmastointikanavien puhdistuksen yhteydessä ilmaantuneista käheys- ja päänsärkyoireista.

Pölyä on päässyt kanavistosta koulun tiloihin puhdistustöiden yhteydessä. Seurataan tilannetta.

3.6. Kalevan koulu

Ilmoituksia huonosta sisäilman laadusta koulun vanhalla puolella. Ilmoituksessa on pyydetty tarkastamaan ilmanvaihtokoneiden toiminta.

Tekniikka tutkii ilmanjakelun tasaisuutta.

3.7. Sampolan palvelukeskus

Ilmoituksia huonosta sisäilmasta ja sisäilmaoireista siivessä 3A.

Kiinteistöyhtiön hallituksen puheenjohtaja kutsuu asian ratkaisemiseksi koolle palaverin Inspector Secin ja Caverionin kanssa.

Sisäilmatyöryhmä ohjeistaa oireilijoita olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon ja omaan esimieheensä.

3.8. Killan koulu

Ilmoituksia huonosta sisäilmasta ja sisäilmaoireista.

IV-koneen tehostaminen aloitetaan helmikuun lopussa (työ on tilattu). Seurataan toimenpiteen vaikutusta.

Käydään läpi tutkimussuunnitelman mukaisia lisätoimenpiteitä.

3.9. Kurkelan koulu / uusi puoli

Tilassa tilapäisesti oleskeleva henkilö on ilmoittanut nenän tukkoisuudesta ja kuivasta ilmasta.

Seurataan tilannetta. Talon käyttöönotto vaihe on meneillään, mikä voi aiheuttaa ohimeneviä ongelmia.

3.10. Mielenterveysyksikkö, Metsolantie 9

Ilmoitus oireilusta. Ongelmia lämpötiloissa.

Kiinteistöpäällikkö selvittää yhdessä sosiaali- ja terveystoimen kanssa, missä huoneissa oireillaan ja etsitään tarvittaessa korvaavia työtiloja.

4. Vanhat sisäilmailmoitukset**4.1. Heikkilän neuvola**

Ei uusia ilmoituksia. Tekniikka käy tarkastamassa tilanteen.

4.2. Sampolan palvelukeskus

Ks. kohta 3.7.

4.3. Kurjenpuiston päiväkot

Tiloihin on teetetty koneellinen ilmanvaihto. Alipaineistus korjataan kevään 2018 aikana.

4.4. Palvelukeskus Hopeahovi

Raportit saatu. Kahdessa näytteessä kuudesta on löydöksiä mikrobikasvustosta (huone 604 ulkoseinän lähellä). Tilanne on ennakoitua parempi, koska ongelma on rajatulla alueella. Tehdään tarvittavat korjaukset.

4.5. Kalevan päiväkot

Ilmalämpöpumput on nyt asennettu ja käyttäjäkokemukset ovat myönteisiä. Seurataan tilannetta.

5. Uusi epäily

- .

6. Tutkimusvaihe**6.1. Killan koulu**

Käsitelty kohdassa 3.8.

7. Korjausvaihe

- .

8. Jälkiseuranta

- .

9. Ei vaadi toimenpiteitä

- .

10. Muut asiat

Seuraavat kokoukset:

13.3.2018 klo 9.00 – 11.00 / Sompio
10.4.2018 klo 13.00 – 15.00 / Sompio
8.5.2018 klo 13.00 – 15.00 / Sompio.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.00 .