

Muistio 11/2021

21.12.2021

SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika 21.12.2021 klo 13.00 – 13.22

Paikka Teams-kokousalusta

Läsnä

Ulla Lignell	sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja
Pia Kauppinen	vs. kaupunginlakimies, sihteeri
Kristiina Pasula	kiinteistöjohtaja
Bill Winter	vs. kiinteistöpäällikkö
Jussi Komokallio	työsuojelupäällikkö
Jaakko Haapala	liikuntapäällikkö
Kirsi Makkonen	työsuojeluvaltuutettu
Arja Rosenberg	työterveyshuollon edustaja

Asiantuntijat

Helmi Heiska	terveystarkastaja
Hannu Minkkinen	projektipäällikkö

Poissa

Hannele Koskinen	varhaiskasvatusjohtaja
Terhi Nissinen	perusopetusjohtaja
Eija Rissanen	viestinnän asiantuntija

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Uudet sisäilmailmoitukset

3.1. Savenvalajan päiväkot

1.12.2021 ilmoitus oireista vuonna 2010 rakennetussa osassa.

Käsittely 21.12.2021

Vuonna 2010 rakennetun kiinteistön osan korjaustoimenpiteet on tehty. Kohteessa pidetään infotilaisuus tehdyistä toimenpiteistä. Suositellaan olemaan yhteydessä oireista työterveyshuoltoon.

3.2. Savion päiväkotiki (Ellos)

23.11.2021 ilmoitus oireista ryhmätilassa ja toisessa kerroksessa.

Käsittely 21.12.2021

Uusi Savion päiväkotiki otetaan käyttöön tammikuun lopulla. Suositellaan olemaan yhteydessä oireista työterveyshuoltoon.

3.3. Savion koulu

23.-29.11.2021 kolme ilmoitusta oireista ja huonosta ilmanvaihdosta samassa huonetilassa.

Käsittely 21.12.2021

Sisäilman laadun parantamiseen tähtäävät rakennustekniset korjaustoimenpiteet on tehty. Ilmanvaihdon nuohous ja säätö on kiinteistössä vielä kesken, ja suunnitelmien mukaan se toteutuisi joululoman aikana. Seurataan, helpottaako tämä koettua oireilua. Työohjelmassa on alustavasti suunniteltu kiinteistön peruskorjausta. Oireilusta suositellaan olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon.

3.4. Sompion koulu

18.12.2021 huoltajan ilmoitus lapsen oireista luokkatilassa.

Käsittely 21.12.2021

Huolto käy tarkistamassa ilmanvaihdon toimivuuden. Rakennuksen nuohous on kesken ja sitä jatketaan. Ilmanvaihdon säätö jatkuu joululoman aikana. Seurataan tilannetta. Suositellaan olemaan yhteydessä kouluterveydenhuoltoon.

3.5. Nuorten työpaja Jenga

29.11.2021 kaksi ilmoitusta tilojen kylmyydestä.

7.12.2021 kaksi ilmoitusta tilojen kylmyydestä.

Käsittely 21.12.2021

Kohteen ilmanvaihtokone ei ole toiminut, ja vika on nyt korjattu. Ikkunoissa olleiden tiivistyspuutteiden korjaus on aloitettu. Ikkunoiden rakenneliittymäkorjaukset voidaan toteuttaa tarvittavissa määrin sään lämmettyä aikaisintaan keväällä. Toimistohuoneisiin on toimitettu siirrettävät lämmityspatterit.

3.4 Vanha kauppalantalo

17.12.2021 kaksi ilmoitusta oireista koko kiinteistössä.

Käsittely 21.12.2021

Kiinteistöön on viety jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta, joka on siellä tammikuun loppuun asti. Tämänhetkisissä tuloksissa ei ole poikkeavaa. Oireista suositellaan olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon.

4. Muut asiat

4.1. Työterveys

Seurantajaksolla 18.11.-15.12.2021 työterveyshuoltoon ei ole tullut sisäilmaoireilun vuoksi yhtään yhteydenottoa.

4.2. Muita huomioita

Radon-mittauksia tullaan suorittamaan alkuvuodesta 2022 Keravan monitoimitalolla, Savenvalajan päiväkodissa, Savion päiväkodissa, Santaniitynkatu 1:ssa ja Palokorvenkatu 2:ssa.

4.3. Sisäilmatyöryhmän kokoukset vuonna 2022

Sisäilmatyöryhmä kokoontuu ensi vuonna: 25.1., 1.3., 29.3., 26.4., 31.5., 21.6., 23.8., 27.9., 25.10., 22.11. ja 20.12.

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.22.