

Muistio 1/2022

25.1.2022

SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika 25.1.2022 klo 13.00 – 13.32

Paikka Teams-kokousalusta

Läsnä

Ulla Lignell	sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja
Pia Kauppinen	vs. kaupunginlakimies, sihteeri
Kristiina Pasula	kiinteistöjohtaja
Bill Winter	vs. kiinteistöpäällikkö
Jussi Komokallio	työsuojelupäällikkö
Hannele Koskinen	varhaiskasvatusjohtaja
Terhi Nissinen	perusopetusjohtaja
Kirsi Makkonen	työsuojeluvaltuutettu
Arja Rosenberg	työterveyshuollon edustaja

Asiantuntijat

Helmi Heiska	terveystarkastaja
Hannu Minkkinen	projektipäällikkö
Eija Rissanen	viestinnän asiantuntija

Poissa

Jaakko Haapala	liikuntapäällikkö
----------------	-------------------

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Uudet sisäilmailmoitukset

3.1. Päiväkoti Aarre

28.12.2021 ilmoitus oireista ryhmätilassa.

Käsittely 25.1.2022

Ilmanvaihtokoneen toiminta tarkastetaan.

3.2. Savenvalajan päiväkot

12.1.2022 ilmoitus oireista ja huonosta sisäilmasta ryhmätilassa, nukkarissa.

22.1.2022 ilmoitus oireista päiväkodin vanhan puolen ryhmätilassa.

Käsittely 25.1.2022

Lasten WC:n ja siivouskomeron huippuimuri puuttuu, jolloin poistoilma jää kanaviston päättyessä yläpohjaan. Tilanne korjataan.

3.3. Savion päiväkot (Elloksen kiinteistö)

18.1.2022 kaksi ilmoitusta oireista ryhmätilassa.

Käsittely 25.1.2022

Savion päiväkot siirtyy uusiin tiloihin. Ennen kiinteistön uusia käyttäjiä tilojen olosuhteet varmistetaan.

3.4. Sompion päiväkot

29.12.2022 huoltajan ilmoitus lapsen oireista.

Käsittely 25.1.2022

Päiväkotiin on tulossa peruskorjaus suunnitelmien mukaan jo tänä vuonna tai viimeistään ensi vuoden alussa. Kehotetaan olemaan lapsen oireista yhteydessä neuvolaan.

3.5. Keravan lukio

12.1.2022 ilmoitus oireista luokkatilassa.

Käsittely 25.1.2022

Ilmanpuhdistin jätetään luokkatilaan.

3.6. Nuorten työpaja Jenga

12.1.2022 ilmoitus nuorten oireista toimistotiloissa.

Käsittely 25.1.2022

Ilmanvaihtokanavisto on nuohottu ja säädetty syyskuussa 2021. Tilojen ikkunoita on tiivistetty ja säädetty, ja toimistotiloihin on toimitettu irtolämmittimiä. Talviaikaan on tyypillistä, että sisäilma on kuivaa, mikä voi aiheuttaa oireilua. Oireista kehoitetaan olemaan yhteydessä terveydenhuoltoon.

3.4 Kaupungintalo

5.1.2022 ilmoitus oireista ja homeen hajusta työhuoneessa.

Käsittely 25.1.2022

Huoneessa oleva puhdistusjärjestelmä huolletaan.

3.4 Terveyskeskus

23.12.2021 ilmoitus epämiellyttävästä ja pistävästä hajusta odotustilan huoneessa.

Käsittely 25.1.2022

Tilassa oleva elementtisauma on tiivistetty ja ilmanvaihto on säädetty, ja tilanne on parantunut. Kattokorjausten yhteydessä paikallinen kattovuoto on korjattu, kyseisessä kattorakenteessa ei ole vaurioituvaa materiaalia.

4. Muut asiat

4.1. Työterveys

Seurantajaksolla 16.12.2021 - 21.1.2022 työterveyshuoltoon ei ole tullut yhtään yhteydenottoa sisäilmaoireilun vuoksi.

4.2. Muita huomioita

Keravanjoen koulun 3-4 Pisaran eteistilassa sijaitsevan liiketunnistimella ohjatun oviverhokoneen äänet kantautuvat häiritsevästi opetustiloihin. Tilaan on suunniteltu lisättävän siirtoseinä/ovi. Asia on hoidossa ja käsitellään kaupunkitekniikan toimialan ja käyttäjän edustajista koostuvan Keravanjoen koulu ja monitoimitalo /tsekkaus puutteista ja toiveista -ryhmän kokouksessa.

Vuoden 2022 radonmittauspurkit on saatu, ja ne viedään lähiviikkojen aikana Keravanjoen kouluun, Savenvalajan päiväkotiin, Savion päiväkotiin, Santaniitynkatu 1:een, Palokorvenkatu 2:een sekä Koivikon urheilukentän huoltorakennukseen.

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.32.