

Muistio 3/2022
29.3.2022

SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika 29.3.2022 klo 13.00 – 13.50

Paikka Sampolan palvelukeskus 4. krs Sompio sekä Teams-kokousalusta

Läsnä Ulla Lignell sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja ja sihteeri
Bill Winter vs. kiinteistöpäällikkö
Sirpa Valén vs. perusopetusjohtaja
Hannele Koskinen varhaiskasvatusjohtaja
Jussi Komokallio turvallisuuspäällikkö, klo 13.27 saakka
Kirsi Makkonen työsuojeluvaltuutettu
Arja Rosenberg työterveyshuollon edustaja

Asiantuntijat:

Helmi Heiska terveystarkastaja
Eija Rissanen viestinnän asiantuntija
Hannu Minkkinen projektipäällikkö

Poissa:

Pia Kauppinen vs. kaupunginlakimies
Kristiina Pasula kiinteistöjohtaja
Jaakko Haapala liikuntapaikkapäällikkö

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

1.3.2022

3. Uudet sisäilmailmoitukset

3.1. Keskustan päiväkoti

17.3.2022 huoltajan ilmoitus lapsen oireilusta.

Käsittely 29.3.2022

Paviljonkirakennuksen ilmanvaihdon toimivuus on tarkastettu. Suositellaan olemaan jatkossakin tarpeen mukaan yhteydessä terveydenhuoltoon.

3.2. Päiväkoti Aarre

15.3.2022 huoltajan ilmoitus lapsen oireista tupakoulussa sijaitsevassa ryhmässä.
21.-28.3.2022 kolme ilmoitusta huonosta sisäilmasta päärakennuksessa.

Käsittely 29.3.2022

Huolto on tarkastanut ja todennut ilmanvaihdon toimivan normaalisti. Tehdyissä selvityksissä ilmanvaihtojärjestelmässä on todettu kuitulähteitä ja puhdistustarvetta. Ilmanvaihtojärjestelmä puhdistetaan, kuitulähteet poistetaan ja ilmamäärät säädetään. Lisäksi päiväkodissa aloitetaan huhtikuun aikana pitkäaikainen jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta painesuhteista, lämpötilasta, suhteellisesta kosteudesta ja hiilidioksidipitoisuuksista.

3.3. Killan koulu

10.3.2022 ilmoitus huonosta ilmanlaadusta ja oireista liikuntasalissa.

Käsittely 29.3.2022

Ilmanvaihtokoneen toiminta ja kanavien nuohoustarve selvitetään ja tarvittavat toimenpiteet toteutetaan selvityksen pohjalta. Liikuntasalin rakenteiden tiivistys on suunniteltu toteutettavan kesäloman aikana.

3.4. Jenga

15.-28.3.2022 11 ilmoitusta oirekokemuksista neljältä eri henkilöltä.

Käsittely 29.3.2022

Selvitetään ilmanvaihdon tehostamismahdollisuudet. Ikkunoiden tiivistäminen jatkuu sään lämmittyä. Kohteeseen järjestetään henkilö kuntainfotilaisuus. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa on tärkeää jatkaa.

1.3.2022

3.5. Kaupungintalo

22.-23.3.2022 kaksi ilmoitusta tunkkaisuudesta ja kuumuudesta ohjaamon tiloissa.
8.-22.3.2022 kolme ilmoitusta oirekokemuksista kokoustiloissa.

Käsittely 29.3.2022

Selvitetään kiinteistön huoltoliikkeeltä ilmanvaihdon toiminta. Oireista on tärkeää olla yhteydessä työterveyshuoltoon.

3.6. Vanha kauppalantalo

8.-21.3.2022 neljä ilmoitusta oirekokemuksista.

Käsittely 29.3.2022

Lisätiloiksi esitetään Kauppakaari 4:stä vapaita huoneita, jotka ovat jo käytettävissä. Oireista on tärkeää olla yhteydessä työterveyshuoltoon.

3.7. Ahjon kylätalo

9.3.2022 kolme ilmoitusta oirekokemuksista.

Käsittely 29.3.2022

Kaupunki ei omista kiinteistöä, joten kiinteistön huollosta vastaa ulkopuolinen huoltoyhtiö. Esihenkilöä ohjeistetaan olemaan yhteydessä kiinteistön huoltoyhtiöön.

4. Muut asiat

Työterveyshuollossa on ajalla 25.2.-25.3.2022 asioinut kaksi henkilöä sisäilmaoireisiin liittyen.

Työterveyshuollossa arvioidaan sisäilmaoireilevan työntekijän työtilan sopivuutta työntekijän terveydelle. Tarvittaessa asiasta voidaan pitää työterveysneuvottelu esimiehen ja työntekijän kanssa. Neuvottelussa voidaan esimerkiksi miettiä mahdollisuutta siirtyä työskentelemään toiseen työtilaan terveydellisin perustein.

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.50