

Muistio 5/2021
25.5.2021

SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika 25.5.2021 klo 13.00 – 13.30

Paikka Sampolan palvelukeskus 4. krs Sompio sekä Teams-kokousalusta

Läsnä	Ulla Lignell	sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja ja sihteeri
	Kristiina Pasula	kiinteistöjohtaja
	Mika Smirnov	kiinteistöpäällikkö
	Terhi Nissinen	perusopetusjohtaja
	Hannele Koskinen	varhaiskasvatusjohtaja
	Jussi Komokallio	turvallisuuspäällikkö
	Jaakko Haapala	liikuntapaikkapäällikkö
	Kirsi Makkonen	työsuojeluvaltuutettu
	Arja Rosenberg	työterveyshuollon edustaja
	Asiantuntijat:	
	Helmi Heiska	terveystarkastaja
	Eija Rissanen	viestinnän asiantuntija, klo 13.10 alkaen
	Hannu Minkkinen	projektipäällikkö

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

25.5.2021

3. Uudet sisäilmailmoitukset

3.1. Savion päiväkotikiinteistö (Elloksen kiinteistö)

3.5. ja 21.5.2021 kaksi ilmoitusta oireilusta kolmannessa kerroksessa.

Käsittely 25.5.2021

Kiinteistö on tutkittu ja korjaustoimenpiteet on toteutettu. Huolto käy tarkastamassa ilmanvaihdon toimivuuden. Kiinteistön kolmannen kerroksen on viety kolme ilmanpuhdistinta. Tarkistetaan, onko ilmanvaihtojärjestelmässä vuotoja.

3.2. Päivölänselän päiväkotikiinteistö

12.-20.5.2021 kolme ilmoitusta kahdelta huoltajalta lapsen oireilusta pienten ryhmässä.

Käsittely 25.5.2021

Huoltajia suositellaan olemaan yhteydessä lastenneuvolaan lasten oireista. Huolto on tarkastanut ilmanvaihdon toimivuuden. Kiinteistöön viedään jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta, jolla tutkitaan lämpötilaa, sisäilman suhteellista kosteutta, hiilidioksidipitoisuutta ja paine-eroja suhteessa ulkoilmaan.

3.3. Keskuskoulun kiinteistö, pohjoinen paviljonkirakennus

12.5.2021 ilmoitus kuumasta sisäilmasta.

Käsittely 25.5.2021

Kiinteistön ilmanvaihto käydään tarkistamassa, sen tulee toimia täydellä teholla. Kiinteistössä ei ole jäädytystä, jolloin sisälämpötila seuraa ulkoilman olosuhteita. Kiinteistöön annettiin mahdollisuus mitata sisälämpötiloja tarkkuuslämpömittarilla.

3.4. Vanha kauppalantalo

21.5.2021 ilmoitus oireilusta.

Käsittely 25.5.2021

Infotilaisuus henkilökunnalle on pidetty liittyen kiinteistön kuntoon. Wc-tiloihin tehdään vielä kosteusmittaukset.

4. Muut asiat

Työterveyshuoltoon on ajalla 30.3.-18.5.2021 ollut sisäilma-asioihin liittyen yhteydessä neljä eri henkilöä eri työpisteistä.

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.30