

Muistio 7/2021

24.8.2021

SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika 24.8.2021 klo 13.00 – 14.10

Paikka Sampolan palvelukeskus 4. krs Sompio, sekä Teams-kokousalusta

Läsnä

Ulla Lignell	sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja
Päivi Vainikainen	kaupunginlakimies, sihteeri
Kristiina Pasula	kiinteistöjohtaja
Mika Smirnov	kiinteistöpäällikkö
Jussi Komokallio	työsuojelupäällikkö
Kirsi Makkonen	työsuojeluvaltuutettu
Arja Rosenberg	työterveyshuollon edustaja
Terhi Nissinen	perusopetusjohtaja
Hanna-Maria Grandell	hallintopäällikkö, sote

Asiantuntijat:

Helmi Heiska	terveystarkastaja
Hannu Minkkinen	projektipäällikkö
Eija Rissanen	viestinnän asiantuntija

Poissa:

Hannele Koskinen	varhaiskasvatusjohtaja
Jaakko Haapala	liikuntapäällikkö

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Uudet sisäilmailmoitukset

3.1. Savion/Marttilan päiväkotikiinteistö (Eloksen kiinteistö)

20.8.2021 ilmoitus huonosta sisäilmasta ja oireista sekä katossa olevasta 'karvasta' ja katon likaisuudesta.

Käsittely 24.8.2021

Alakattolevyyden jää helposti kiinni ilmanvaihdon pyörittämää pölyä, ja mustumista tulee ajan myötä. Päiväkodin henkilökunnalle tullaan kertomaan aiemmin tehdyistä tutkimuksista ja niiden pohjalta toteutetuista korjaustoimenpiteistä. Oirehdinnasta suositellaan olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon.

3.2. Keravanjoen päiväkoti

8.7.2021 ilmoitus oireista.

Käsittely 24.8.2021

Yksittäinen ilmoitus. Seurataan tilannetta. Suositellaan olemaan oireista yhteydessä työterveyshuoltoon.

3.3. Niinipuun päiväkoti

23.6.2021 ilmoitus kuumasta sisäilmasta.

Käsittely 24.8.2021

Kiinteistössä ei ole jäähdytystä, joten sisäilman lämpötila seuraa ulkoilman lämpötilaa. Jos lämpötila on +28-33 asteeseen, työtä tulisi tauottaa siten, että työskentelyaika tunnissa on 50 minuuttia. Jos lämpötila ylittää yli +33, työskentelyajan tulisi olla 45 minuuttia tunnissa. Asumisterveysasetuksen mukaisesti lämpötilan ylittäessä +32, tulee ryhtyä toimenpiteisiin lämpötilan vähentämiseksi.

3.4. Päivölänkaaren päiväkoti

8.7.2021 ilmoitus kuumasta sisäilmasta.

Käsittely 24.8.2021

Kiinteistössä ei ole jäähdytystä, joten sisäilman lämpötila seuraa ulkoilman lämpötilaa. Jos lämpötila on +28-33 asteeseen, työtä tulisi tauottaa siten, että työskentelyaika tunnissa on 50 minuuttia. Jos lämpötila ylittää yli +33, työskentelyajan tulisi olla 45 minuuttia tunnissa. Asumisterveysasetuksen mukaisesti lämpötilan ylittäessä +32, tulee ryhtyä toimenpiteisiin lämpötilan vähentämiseksi.

3.5. Kalevan koulu

9.7.2021 ilmoitus hajusta opettajien työhuoneessa.

Käsittely 24.8.2021

Kun tilat ovat suljettuina ja käyttämättöminä, on tyypillistä, että tavanomaisista poikkeavia hajuja voi esiintyä. Kun tilat ovat normaalikäytössä, tilanteen tulisi normalisoitua.

3.6. Keravanjoen monitoimitalo

16.8.2021 ilmoitus kuumasta ja raskaasta sisäilmasta.

Käsittely 24.8.2021

Kyseessä on kulmahuone, jota iltapäiväaurinko erityisesti lämmittää. Tehostetun ilmanvaihdon raja-arvoja on kyseisessä tilassa säädetty helpottamaan tilannetta.

3.7. Savion koulu

13.8.2021 ilmoitus oireista työhuoneessa

Käsittely 24.8.2021

Kesällä 2021 kiinteistössä on tehty kuntotutkimuksissa esille tulleita sisäilman laadun parantamiseen tähtääviä korjaustoimenpiteitä. Kiinteistön ilmanvaihdon nuohous ja säätötoimenpiteet ovat vielä kesken, ja ne pyritään saamaan valmiiksi syyslukukauden aikana.

3.8. Sampolan palvelukeskus

23.6.-1.7.2021 kolme ilmoitusta sisäilman kuumuudesta 2. kerroksessa.

Käsittely 24.8.2021

Kiinteistöosakeyhtiö tulee asentamaan aurinkosuojakalvot hammashoitolan hoituhuoneiden ikkunoihin. Lisäksi ilmanvaihtokoneessa on ollut häiriö, joka on korjattu.

7.7.2021 ilmoitus sisäilman kuumuudesta 3. kerroksessa

Käsittely 24.8.2021

Kiinteistön jäähdytysjärjestelmän teho on rajallinen. Jos ulkoilman lämpötila on poikkeuksellisen korkea, järjestelmä ei kykene viilentämään sisäilmaa täysin. Jos lämpötila on +28-33 asteeseen, työtä tulisi tauottaa siten, että työskentely-aika tunnissa on 50 minuuttia. Jos lämpötila ylittää yli +33, työskentelyajan tulisi olla 45 minuuttia tunnissa.

16.8.2021 ilmoitus oireista 1. kerroksessa

Käsittely 24.8.2021

Seurataan tilannetta. Oireista kehoitetaan olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon.

3.9. Jenga / Voimala (Santaniitynkatu 1)

12.7.2021 ilmoitus sisäilman kuumuudesta ja lämpörasitukseen liittyvistä oireista.

Käsittely 24.8.2021

Jos ulkoilman lämpötila on poikkeuksellisen korkea, järjestelmä ei kykene viilentämään sisäilmaa täysin. Jos lämpötila on +28-33 asteeseen, työtä tulisi tauottaa siten, että työskentelyaika tunnissa on 50 minuuttia. Jos lämpötila ylittää yli +33, työskentelyajan tulisi olla 45 minuuttia tunnissa.

23.8.2021 neljä ilmoitusta huonosta sisäilmasta ja oireista.

Käsittely 24.8.2021

Kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän säätö- ja huoltotoimet ovat tällä hetkellä kesken. Kiinteistön ilmanvaihdon kokonaistilannetta selvitetään.

3.10. Terveyskeskus

24.8.2021 ilmoitus hajusta henkilökunnan wc-tiloissa.

Käsittely 24.8.2021

Kiinteistöhuolto kävi paikan päällä, eikä enää havainnut hajua, eikä hajulle löytynyt selitystä. Seurataan tilannetta.

4. Muut asiat

4.1. Työterveys

16.6.-23.8.2021 työterveyshuoltoon on tullut sisäilmaoireilun vuoksi yhteensä 11 yhteydenottoa, kuudelta eri työntekijältä.

4.2. Sisäilman korkeat lämpötilat kaupungin kiinteistöissä kesähelteillä

Keskusteltiin kiinteistöjen korkeista lämpötiloista kesähelteillä. Todettiin, että kesähelteiden aiheuttaman lämpörasituksen vähentämiseksi kiinteistökartoitusten yhteydessä selvitetään sisäilman viilennyksen tarvetta ja mahdollisia toimenpiteitä kiinteistökohtaisesti toiminnan tarpeet huomioiden.

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.10.