

Muistio 2/2021
2.3.2021

SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika 2.3.2021 klo 13.00 – 13.20

Paikka Sampolan palvelukeskus 4. krs Sompio sekä Teams-kokousalusta

Läsnä	Ulla Lignell	sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja ja sihteeri
	Kristiina Pasula	kiinteistöjohtaja
	Mika Smirnov	kiinteistöpäällikkö
	Terhi Nissinen	perusopetusjohtaja
	Hannele Koskinen	varhaiskasvatusjohtaja
	Riikka Uoti	hallintopäällikkö, soster
	Jaakko Haapala	liikuntapaikkapäällikkö
	Kirsi Makkonen	työsuojeluvaltuutettu

Asiantuntijat:

Helmi Heiska	terveystarkastaja
Eija Rissanen	viestinnän asiantuntija
Hannu Minkkinen	projektipäällikkö

Poissa	Jussi Komokallio	turvallisuuspäällikkö
	Arja Rosenberg	työterveyshuollon edustaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Uudet sisäilmailmoitukset

3.1. Savion koulu

9.2.2021 huoltajan ilmoitus lapsen oireilusta luokkatilassa.

10.2.2021 ja 17.2.2021 kaksi ilmoitusta oireilusta.

2.3.2021

Käsittely 2.3.2021

Savion koulussa tehdään tänä vuona korjauksia tehtyjen kuntotutkimusten perusteella.

3.2. Jenga/voimala

29.1.2021 ilmoitus oireilusta.

Käsittely 2.3.2021

Ilmanvaihtokoneen toiminnassa oli pitkään ongelmana se, että kone ei pysynyt päällä. Ilmanvaihtokone on nyt korjattu. Seurataan tilannetta.

3.3. Sampolan palvelukeskus

3.2.2021 ilmoitus oireilusta neuvolan tiloissa.

Käsittely 2.3.2021

Muutostöiden jälkeen neuvolan ilmamäärät on mitattu ja säädetty vastaamaan suunnitelma-arvoja. Kiinteistön ilmastointiratkaisussa tuloilma tulee jäähdytyspalkin kautta, ja tämä voi aiheuttaa vedon tunnetta. Työpisteen sijainnilla palkkiin nähden voi olla merkitystä. Pienikin muutos voi vaikuttaa tilanteeseen. Lisäksi talvella lämmityskaudella kuiva ilma voi aiheuttaa oirekokemuksia. Esimiestä pyydetään kartoittamaan tilat, joissa koetaan ongelmia.

4. Muut asiat**4.1. Työterveys**

Työterveyshuollosta kerrottiin sähköpostitse, että teknisten syiden takia ei saatu raporttia yhteydenotoista sisäilmatyöryhmän kokoukseen.

4.2. Sisäilma-sivukokonaisuus kaupungin verkkosivuilla

Viestinnän asiantuntija kertoi, että verkkosivupäivityksen yhteydessä poistuneita sisäilmauutisia on jo palautettu Sisäilma-sivukokonaisuuden sivuille ja viimeisimmätkin poistuneet uutiset palautetaan lähiaikoina.

4.3. Muut

Edelleen ohjeena on, että poikkeustilanteen aikana kaupungin toiminnassa olevien päiväkotij- ja koulukiinteistöjen sisätiloihin ei päästetä ulkopuolisia. Tutkimukset, korjaukset ja muu toiminta voi tapahtua ainoastaan kiinteistöjen ulkopuolella tai toiminta-ajan ulkopuolella hygieni- ja turvallisuusohjeista noudattaen. Tämä voi aiheuttaa viivettä toimenpiteiden osalta.

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.20.