

Muistio 6/2020

16.6.2020

SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika 16.6.2020 klo 13.00 – 13.50

Paikka Sampolan palvelukeskus 4.krs Sompio sekä teams-kokousalusta

| | | |
|-------|----------------------|--|
| Läsnä | Ulla Lignell | sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja |
| | Päivi Vainikainen | kaupunginlakimies, pöytäkirjan laatija |
| | Kristiina Pasula | kiinteistöjohtaja |
| | Jussi Komokallio | turvallisuuspäällikkö |
| | Hannele Koskinen | varhaiskasvatusjohtaja |
| | Eija Rissanen | viestinnän asiantuntija |
| | Kirsi Makkonen | työsuojeluvaltuutettu |
| | Helmi Heiska | terveystarkastaja |
| | Katriina Kilpeläinen | työterveyshuollon edustaja |

Poissa

Mika Smirnov

kiinteistöpäällikkö

Riikka Uoti

hallintopäällikkö

Terhi Nissinen

perusopetusjohtaja

Hannu Minkkinen

projektipäällikkö

Jaakko Haapala

liikuntapaikkapäällikkö

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Uudet sisäilmailmoitukset**3.1. Päiväkoti Aarre**

25.5.2020 ilmoitus huonosta ilmanlaadusta ja oireista.

Käsittely 16.6.2020

Tutkimuksissa esille tulleet puutteet on korjattu. Tilannetta seurataan.

3.2. Päiväkoti Kiddy House

9.6.2020 ilmoitus pistävästä hajusta.

Käsittely 16.6.2020

Kuntotutkimukset alkavat heinäkuussa 2020.

3.3. Päivöläänkaaren päiväkot

15.6.2020 ilmoitus korkeasta sisälämpötilasta helteellä.

Käsittely 16.6.2020

Lämpötilat täyttävät lainsäädännön mukaiset sisäilman ohjeavot. Tarkistetaan, että ilmanvaihto on tiloissa täydellä teholla myös yöaikaan, jolloin tilat yöllä viilentyvät. Tilojen käyttäjiä ohjeistetaan myös varjostamaan ikkunoista tuleva auringonpaahde verhoilla.

3.4. Kalevan koulu

20.5.2020 ilmoitus viemärinhajusta.

Käsittely 16.6.2020

Poistoputken tiiviste on ollut irti, huolto on korjannut vian.

3.5. Keravanjoen koulu

27.5.2020 ilmoitus huonoksi koetusta sisäilmasta, hajusta ja oireista luokkatilassa.

Käsittely 16.6.2020

Työterveyshuollon suosituksesta tilaan asennetaan ilmanpuhdistin.

3.6. Keravan lukio

25.5.2020 ilmoitus huonoksi koetusta sisäilmasta.

Käsittely 16.6.2020

Kyseessä on yksittäinen ilmoitus, ja tilannetta seurataan. Tutkimusten pohjalta korjauksia edellyttävissä tiloissa aletaan tehdä korjauksia. Korjaukset aloitetaan vuonna 2020.

3.7. Keskuskoulun parakki, entinen päiväkot

15.6.2020 ilmoitus kuumuudesta iltapäivisin helteellä.

Käsittely 16.6.2020

On tyyppillistä, että helteillä kiinteistöjen lämpötila nousee. Ilmanvaihto toimii normaalisti, vaikka käyttäjät lämpötilasta johtuen voivat kokea helteillä, ettei ilma vaihtuisi.

3.8. Nuorten talo

19.5.-26.5.2020 kaksi ilmoitusta oireista.

Käsittely 16.6.2020

Tiloissa on koneellinen poistoilmanvaihto ja painovoimainen tuloilma, ja selvitetään mahdollisuutta lisäilmakoneen asentamiselle.

3.9. Kaupungintalo

28.5.2020 ilmoitus tunkkaisuudesta katutason ensimmäisessä kerroksessa

12.6.2020 ilmoitus oireista katutason ensimmäisessä kerroksessa

Käsittely 16.6.2020

Koska tila ei ole suoraan kaupungin omistuksessa, selvitetään yhdessä kiinteistöyhtiön kanssa mahdollisuutta parantaa ilmanvaihtoa.

3.10. Sampolan palvelukeskus

15.6.2020 ilmoitus oireista toisessa kerroksessa

Käsittely 16.6.2020

Ilmanvaihdon korjaukset ja säädöt ovat osin vielä kesken.

3.11. Terveyskeskus

29.5.2020 ilmoitus hajusta.

Käsittely 16.6.2020

Terveyskeskuksen korjaus- ja muutostyöt voivat vaikuttaa paikallisesti ja hetkellisesti myös korjausalueen ulkopuolisiin tiloihin.

4. Muut asiat

4.1. Päiväkotien viilennys kesällä

Hannele Koskinen toi esiin päiväkotien toiveen saada kesähelteillä viilennystä toiminnassa oleviin päiväkoteihin. Selvitetään voisiko päiväkoteja viilentää esimerkiksi ilmalämpöpumppujen avulla.

4.2. Työterveys

Toukokuun aikana sisäilmaoireilun vuoksi työterveydessä on käynyt 3 henkilöä.

4.3. Muut

Edelleen ohjeena on, että poikkeustilanteen aikana kaupungin toiminnassa olevien kiinteistöjen sisätiloihin ei päästetä ulkopuolisia. Tutkimukset, korjaukset ja muu toiminta voi tapahtua ainoastaan kiinteistöjen ulkopuolella. Tämä voi aiheuttaa viivettä toimenpiteiden osalta.

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.50.