

8.1.2019

SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika 8.1.2019 klo 13.00-13.57.

Paikka Sampolan palvelukeskus, kokoustila Sompio

Läsnä

Ulla Lignell	sisäympäristöasiantuntija	
Kristiina Pasula	kiinteistöjohtaja, puheenjohtaja	
Mikko Raunio	työsuojeluvaltuutettu	
Mika Smirnov	kiinteistöpäällikkö	
Iiris Laukkanen	kaupunginlakimies, pöytäkirjan laatija	
Hannele Koskinen	varhaiskasvatusjohtaja	
Jussi Komokallio	turvallisuuspäällikkö	
Jarno Moisala	hallintopäällikkö	
Jarmo Vakkila	liikuntapäällikkö	poissa
Terhi Nissinen	perusopetusjohtaja	
Eija Rissanen	viestinnän asiantuntija	
	Aavan edustaja	poissa
Helmi Heiska	terveystarkastaja, asiantuntija	
Hannu Minkkinen	työkeskuksen esimies, asiantuntija	

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

8.1.2019

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin kokouspöytäkirja 11/2018.

3. Uudet sisäilmailmoitukset

3.1. Kurkelan koulu

Huoltajan ilmoitus oireista vanhalta puolelta. Terveystoimija ilmoittaa samansuuntaisista havainnoista vanhalta puolelta.

Käsittely 8.1.2019

Kuntotutkimus on tilattu. Alustatilan ilmanvaihdon parannus on tilattu.

3.2. Keravanjoen koulu, Jaakkolan toimipiste

Yksittäinen ilmoitus kahvihuoneessa aistitusta hajusta.

Käsittely 8.1.2019

Tekniikka tutkii alakaapiston kunnon.

3.3. Savion koulu

Ilmoitus oireista ja ilman pölyisyydestä. Lämpötila tuntuu aiempaa miellyttävämmältä.

Käsittely 8.1.2019

Ilmamäärät vanhalla puolella ovat kasvaneet toimenpiteiden johdosta. Tämän vuoksi pöly voi liikkua aiempaa voimakkaammin. Tekniikka käy paikalla. Suoritetaan tehostettu siivous. Viedään luokkaan ilmanpuhdistin.

3.4. Keravanjoen koulu, Lapilan toimipiste

14.12.2018 Luokka 13

Ilmastointi ei riitä pitämään luokan ilmaa raikkaana. Oppilaiden ollessa luokassa ilma muuttuu ´paksuksi´ nopeasti.

Käsittely 8.1.2019

Mitataan ilmamäärät. Suositellaan luokkatilan tuulettamista avaamalla ikkuna välitunnin ajaksi.

3.5. Terveyskeskus

Ilmoitus oireista akuuttiosastolla (vanha osa).

8.1.2019

Käsittely 8.1.2019

Mitataan vesivahingon jälkeen remontoitujen alueen kosteudet. Tutkimukset ovat meneillään.

3.6. Heikkilän neuvola

Kaksi ilmoitusta sisäilmaongelmista

Käsittely 8.1.2019

Tutkimukset on tilattu. Rakennetekniset tutkimukset alkanevat viikoilla 7 - 8.

3.7. Lukio

Ilmoitus huonosta sisäilmasta ja oireista huolimatta ilmanpuhdistimesta.

Käsittely 8.1.2019

Kosteusvaurion jälkeiset kuivaustoimenpiteet ovat edelleen käynnissä ruokasalissa ja kellarissa. Rakennuksen kuntotutkimukset on tilattu.

3.8. Keskustan päiväkoti

Neljä ilmoitusta sisäilmaoireista tammikuussa 2019.

Käsittely 8.1.2019

Lisätutkimukset on tehty. Raportti on tulossa.

4. Vanhat sisäilmailmoitukset

4.1. Sampolan palvelukeskus

Asiointipisteessä on havaittu tympeää hajua ja vetoisuutta.

Toimenpiteet:

Ongelman ratkaisemiseksi on tehty paljon toimenpiteitä, jotka eivät ole johtaneet toivottuun tulokseen.

Kiinteistöpäällikkö tarkastelee vielä ilmamääriä ja ilman liikkumista tilassa. Kertaalleen tukittu poistoilmakanava avataan. Tarkastetaan asiakaspuolelle tulevan tuloilman määrä sekä asiointipisteiden poistomäärät.

Ilmamääräpöytäkirjoja rakennuksen luovutushetkeltä verrataan nykyisiin mitaustuloksiin.

Työsuojelupäällikkö ehdotti, että tekniikan toimialajohtajaa, joka toimii myös Kiinteistö Oy Kultasepänsätkä 7:n hallituksen puheenjohtajana, pyydetään kutsumaan koolle kokous toimenpiteistä ja niiden ajankohdista sopimiseksi. Ko-

8.1.2019

koukseen ehdotetaan kutsuttavaksi työsuojelupäällikkö, sisäympäristöasiantuntija, kiinteistöpäällikkö ja työsuojelupäällikkö sekä Caverionin edustaja.

Henkilökunnalle suunnattu tiedote on vielä tarkastettavana.

4.2. Mielenterveys- ja päihdehuollon yksikkö, Metsolantie 9

Olosuhdemittari on ollut tilassa. Tuloksista löytyi välillä kohonneita hiilidioksidiarvoja sekä lämpötilaa, muttei mitään hälyttävää.

4.3. Kalevan koulu

Tilaan viedään jälleen olosuhdemittari. Aiemmissä tuloksissa ei ole ollut hälyttävää. Tutkimuksia harkitaan.

4.4. Lapilan päiväkot

Keittiön Ilmalämpöpumppua ei ole vielä asennettu. Tarkistetaan iv-koneen säädöt.

4.5. Sorsakorven päiväkot

Ilmamäärät on mitattu. Ei poikkeavaa.

4.6. Kalevan koulu

Poikkeavaa kosteutta on löytynyt musiikkiluokan mattojen alta. Tehdään lisätutkimuksia. Ilmanvaihtojärjestelmästä ei löytynyt poikkeavaa.

Käsittely 8.1.2019

Lisätutkimukset ovat tulossa.

4.7. Jäähalli

Ei uusia havaintoja.

4.8. Päiväkot Aarre

Korjaustoimenpiteet on aloitettu. Ei uusia ilmoituksia.

4.9. Killan koulu

Kuntotutkimukset tulossa.

4.10. Savenvalajan päiväkot

Ei uutta.

8.1.2019

5. Muut asiat

Sisäympäristöasiantuntija toivoi työterveyshoitajan olevan läsnä kokouksissa. Työterveyshuollolta toivotaan yhteenvedonomaista määrällistä, tilakohtaista tietoa mahdollisesti sisäilman vuoksi oireilevista henkilöistä. Tieto tulisi voida kohdentaa myös ajallisesti (esim. korjausten jälkeiseen tai niitä edeltävään oireiluun).

Sovittiin, että hallintopäällikkö järjestää sisäilmatyöryhmän kokoukseen tiedot kouluterveydenhuollon havainnoista Savion, Killan, Kurkelan ja Jaakkolan kouluista.

6. Seuraavat kokoukset

Seuraavat kokoukset pidetään:

5.2.2019 klo 13.00-15.00/ Sompio

5.3.2019 klo 13.00-15.00/ Sompio

9.4.2019 klo 13.00-15.00/ Sompio

7.5.2019 klo 13.00-15.00/ Sompio

4.6.2019 klo 13.00-15.00/ Sompio

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.57.