

5.3.2019

SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika 5.3.2019 klo 13.00-14.00

Paikka Sampolan palvelukeskus, kokoustila Sompio

Läsnä

Ulla Lignell	sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja	
Kristiina Pasula	kiinteistöjohtaja	
Mika Smirnov	kiinteistöpäällikkö	
Iiris Laukkanen	kaupunginlakimies	
Hannele Koskinen	varhaiskasvatusjohtaja	
Jussi Komokallio	turvallisuuspäällikkö	poissa
Jarno Moisala	hallintopäällikkö	poissa
Jarmo Vakkila	liikuntapäällikkö	
Terhi Nissinen	perusopetusjohtaja	poissa
Arja Rosenberg	Aavan edustaja	
Helmi Heiska	terveystarkastaja, asiantuntija	
Hannu Minkkinen	työkeskuksen esimies, asiantuntija	
Eija Rissanen	Tekniikan tiedottaja	

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

5.3.2019

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin kokouspöytäkirja 2/2019.

3. Uudet sisäilmailmoitukset

3.1. Sampolan palvelukeskus

Ilmoitus 3A-kerroksesta ja asiointipisteestä. Ilmoitus kylmyydestä ja vedosta 4. kerroksessa.

Käsittely 5.3.2019

Marcontrol on tutkinut 28.2.2019 talon ilmanvaihtoa ja automaatiojärjestelmää. Tulokset eivät ole vielä käytettävissä.

Asennetaan tiivisteet 4. kerroksen avattaviin ikkunoihin.

Asiointipisteen huonekohtaiset poistot on tukittu ja muutettu tuloilmaelinten suuntausta.

Tiedote Kiinteistö Oy Kultasepänkatu 7:n suorittamista toimenpiteistä luonnostellaan yhdessä viestinnän asiantuntijan kanssa. Tiedote julkaistaan Kiinteistö Oy Kultasepänkatu 7:n hallituksen suorittaman tarkastuksen jälkeen.

3.2. Kaupungintalo, Kauppakaari 11

Ilmoitus ummehtuneesta sisäilmasta, neljä ilmoitusta ruoankärystä ja ilmoitus sisäilmaoireista.

Käsittely 5.3.2019

Alakerran keittiöön asennetaan huuva ja katolle tehokas huippuimuri. Seurataan yksittäisen huoneen tilannetta.

Toimitettu ilmanpuhdistin yksittäiseen huoneeseen.

3.3. Killan koulu

Yksittäinen ilmoitus esiopetustilan pienestä toimistosta. Huoltajan ilmoitus oppilaan oireista luokkatilassa.

Käsittely 5.3.2019

Ilmalämpöpumput on tilattu ja ne asennetaan kesään mennessä. Tiedote rakennetutkimusraportista on valmisteilla. Alustatilan alipaineistusta ryhdytään seuraamaan jatkuvatoimisesti ja alustatila puhdistetaan. Nuohous on menossa. Kui-

5.3.2019

tulähteet ilmanvaihtojärjestelmästä on poistettu. Akuutit korjaustarpeet kartoitetaan ennen peruskorjausta.

3.4. Keskustan päiväkoti

Viisi sisäilmailmoitusta pikkutalosta. Seitsemän ilmoitusta päärakennuksesta.

Käsittely 5.3.2019

Korvaavien tilojen hankinta syksyksi 2019 on valmisteilla. Tarjoukset saadaan 19.3.2019. Jatkovatimiset olosuhdeseurantamittaukset ovat toiminnassa. Painesuhteiden eroja seurataan ja voc-pitoisuudet mitataan.

3.5. Kurkelan koulu

Huoltajan ilmoitus oppilaan oireista vanhalta puolelta.

Käsittely 5.3.2019

Tutkimukset ovat käynnissä. Rakenneavauksia on tehty.

3.6. Terveyskeskus, Metsolantie 2

Ilmoitus oireista vuodeosasto 2:lta.

Käsittely 5.3.2019

Vanhan osan tutkimukset ovat käynnissä. Call centerin ilmanvaihtoa on säädetty ja tuloilmasuutin vaihdetaan. Tekniikka käy paikalla.

3.7. Kalevan koulu

Huoltajan ilmoitus.

Käsittely 5.3.2019

Vanhan osan tutkimukset ovat alkamassa.

3.8. Niinipuun päiväkoti

Uusi ilmoitus Niinipuun päiväkodin pientilasta. Ilma on raskas, hajuhaittaa.

Käsittely 5.3.2019

Tekniikka tarkastaa tilan.

Tänään suoritettulla monialaisella tarkastuksella ei ole ilmennyt erityistä. Mattojen saumoja on muutamasta kohdasta hitsattava. Päiväkodinjohtaja on kertonut parista yksittäisestä oireilusta.

4. Vanhat sisäilmailmoitukset

5.3.2019

4.1. Kauppalantalo, Aleksis Kiventie 4

Ilmanvaihto on päällä ympärivuorokautisesti 100 % / 50 %.

4.2. Lukio

Kuntotutkimusraportti on valmistunut. Siinä suositellaan ilmanvaihtojärjestelmän nuohousta. Yksi ilmanvaihtokoneista on ikääntynyt ja sen toimintakunto selvitetään ja uusiminen otetaan investointiohjelmaan. Lattiakosteudet ja liikuntasalin lattia on korjattava. Auditorion katsomon alla on siivottavaa orgaanista materiaalia. Selvitetään ja tarvittaessa korjataan puutteet sokkelin vedeneristyksessä.

Ympäristökeskuksen tarkastuksella on todettu, että keittiön kaapiston alaosa tulee vaihtaa ja keittiön lattian halkeama korjata. Korjaukset suoritetaan pian.

Laaditaan tiedote.

4.3. Jaakkolan päiväkoti

Ilmanvaihto on tarkastettu. Seurataan tilannetta.

4.4. Hopeahovi

Tiloja on osittain tyhjennetty. Tiedotetaan tilanteesta, kun kellaria koskeva raportti on saatu.

4.5. Päiväkoti Aarre

Korjaustyöt ovat paraikaa käynnissä. Sokkeli ja kattovesien ohjaus on vielä korjaamatta. Nuohous toteutetaan.

4.6. Jäähalli

Korjaustyöt ovat vielä osittain kesken.

Kuntotutkimuksen kilpailuttaminen on työlistalla.

5. Muut asiat

Työterveyshuoltoon ei ole tullut huolestuttavaa signaalia mistään kohteesta. Yksittäisten henkilöiden osalta selvitetään, johtuvatko oireet perussairaudesta tai mahdollisesti sisäilmaoireilusta.

Kouluterveydenhuoltoon on tullut ilmoituksia yhdeltä oppilaalta Kurkelassa ja Jaakkolassa. Savion, Kalevan ja Killan kouluissa kouluterveydenhuoltoon ei ole tullut sisäilmailmoituksia.

5.3.2019

Koulujen oirekyselyt ovat vastattavissa viikon 10 loppuun. Vastauksia on saatu kattavasti sekä henkilökunnalta että oppilailta (poislukien Kurkelan koulu). Työterveyslaitos analysoi kyselyn tulokset.

Sisäilmaa koskevat ilmoitukset ja huomiot tehdään edelleen sisäilmailmoituksina. Granite-järjestelmää käytetään turvallisuus- ja työsuojelupoikkeamien ja tietoturvapoikkeamien ilmoittamiseen.

6. Seuraavat kokoukset

Seuraavat kokoukset pidetään:

9.4.2019 klo 13.00-15.00/ Sompio

7.5.2019 klo 13.00-15.00/ Sompio

4.6.2019 klo 13.00-15.00/ Sompio

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.00