

8.5.2018

SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika 8.5.2018 kello 13.00 – 14.30

Paikka Sampolan palvelukeskus, kokoustila Sompio

Läsnä

Kristiina Pasula	kiinteistöjohtaja, puheenjohtaja	
Iiris Laukkanen	kaupunginlakimies, pöytäkirjan laatija	
Hannele Koskinen	varhaiskasvatusjohtaja	poissa
Jarno Moisala	hallintopäällikkö	
Terhi Nissinen	perusopetusjohtaja	poissa
Mikko Raunio	työsuojeluvaltuutettu	
Mika Smirnov	kiinteistöpäällikkö	
Jarmo Vakkila	liikuntapäällikkö	
Mari Wefvar	henkilöstön kehittämispäällikkö	
Helmi Heiska	terveystarkastaja, asiantuntija	
Tuula Airaksinen	työterveyshoitaja (Attendo), asiantuntija	
Sirpa Valén, sijainen	perusopetus	
Sari Lukjanov, sijainen	varhaiskasvatus	
Hannu Minkkinen	työkeskuksen esimies	

8.5.2018

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin kokouspöytäkirja 4/2018.

3. Kohteet

3.1. Keravanjoen koulun Jaakkolan toimipiste

Tarkistetaan ilmanvaihdon paineistusta. Yläpölyt poistetaan.

Tekstiililuokan kondenssivesitutkimuksen johdosta pyydetään lisätietoa tutkimuksen tekijältä. Pölynäytteissä ei poikkeamia. Tutkimusmenetelmä on kokeellinen.

Soten hallintopäällikkö ilmoitti, ettei kouluterveydenhoitajalla ole havaintoja poikkeavasta sairastavuudesta.

Työterveyshuollon edustaja raportoi käynneistä, oireilijoiden lukumäärä ei kuitenkaan ollut tiedossa. Työterveyshuolto tuottaa asiassa tarkempaa tilastotietoa.

Kesällä tehdään perusteellinen siivous. Terveysvalvonta suosittelee ylimääräisen tavaran poistamista ennen siivousta.

Terveysvalvonta käy tarkastamassa tilan.

Työsuojelutarkastus on tulossa syksyllä.

3.2. Keravanjoen koulun Lapilan toimipiste

Kanavat nuohotaan toukokuun lopussa. Suojaamattomat kuitulähteet poistetaan. Kondenssivesinäytteissä ei havaintoja. Pölynäytteiden johdosta pyydetään lisätietoa tutkimuksen tekijältä. Kokeet on otettu neljästä kohteesta. Tutkimusmenetelmä on kokeellinen.

Soten hallintopäällikkö ilmoitti, ettei kouluterveydenhoitajalla ole havaintoja poikkeavasta sairastavuudesta.

8.5.2018

Kesällä tehdään perusteellinen siivous. Terveysvalvonta suosittelee ylimääräisen tavaran poistamista ennen siivousta.

Työsuojelutarkastus on tulossa syksyllä.

3.3. Keravan lukio

Ilmoituksia tunkkaisuudesta ja huonosta ilmasta.

Ilmanvaihto on täysillä. Salaojat ja sokkeleiden ja kellarin seinien kosteuseristys tarkistetaan ja korjataan kesällä 2018.

3.4. Päivölänkaaren päiväkoti

Yksittäinen ilmoitus oireista.

Huolto käy paikalla. Seurataan tilannetta.

3.5. Lapilan päiväkoti

Ilmoitus kuumuudesta.

Hoidetaan vikailmoituksena. Harkitaan ilmalämpöpumppujen sijoittamista keittiöihin.

3.6. Päiväkoti Aarre

Smart Watcher –mittalaitteisto on asennettu 4.5. Ongelmana vaikuttaa olevan lämpötila, joka nousee liikaa.

3.7. Terveyskeskus potilasarkisto B-aula

Ilmoitus raskaasta ja tunkkaisesta ilmasta.

Arkistoa ei ole suunniteltu työskentelytilaksi. Kaksi henkilöä skannaa arkistossa päivittäin. Selvitetään asian ratkaisemista.

4. Vanhat sisäilmailmoitukset

4.1. Savion koulu

Paineistusta selvitetään. Mittalaitteisto siirretään Saviolle viikolla 19

4.2. Terveyskeskus, osasto 1 ja kanslia

8.5.2018

Tehostetaan ilmanvaihtoa. Asia on työn alla.

4.3. Kalevan koulu

Kondenssivesitutkimusten ja pölynäytteiden tutkimuksissa ei ole löytynyt mitään poikkeavaa. Näytteitä otettiin kahdesta kohteesta (Luokat 3c ja 1b)

4.4. Nuorisotalo Häkki

Tekniikka on tarjonnut väistötiloja kaupungintalolta tai Hopeahovista. Tilan korjaaminen ei ole ohjelmassa, koska tilalle ei ole toistaiseksi riittävää käyttöä.

4.5. Keskustan päiväkoti

Päiväkodista on otettu porausnäytteitä rakennusterveysasiantuntijan valitsemista kohdista. Laboratorionäytteistä ei ole löytynyt poikkeavaa. Odotetaan loppuraporttia.

Osalla työntekijöistä oireita edelleen. Työterveyshuolto selvittää oireilijoiden määrää.

4.6. Heikkilän neuvola ja päiväkoti

Tekniikka mittaa kosteuksia. Heikkilän päiväkodin lasten vesileikkiallas on asetettu käyttökieltoon toistaiseksi.

4.7. Hopeahovi / Aapo-koti

Aiempi yksittäinen ilmoitus. Ei uusia havaintoja.

4.8. Sampolan palvelukeskus

Ei ole tullut uusia ilmoituksia. Yhteen huoneeseen sotessa kokeillaan uutta ilmanpuhdistinta.

Painesuhteet eivät ole vielä asianmukaisella tasolla.

5. Tutkimusvaihe

5.1. Killan koulu, Sompion päiväkodin esikoulu

Jatketaan suunnittelua. Savumittauksissa on löytynyt vuotokohta. Rakennus on peruskorjauksessa. Kesällä voidaan suorittaa ylläpitokorjauksia.

8.5.2018

Ei uusia ilmoituksia.

5.2. Savenvalajan päiväkoti

Muutto on siirtynyt toteutuvaksi 14.-15.5.

Korjaustöiden selvittäminen ja uuden osan rakenneavaukset aloitetaan muuton jälkeen. Toimitetaan terveystarkkailun loppuraportit niiden valmistuttua.

5.3. Metsolantie 9 A ja B -osat

Sosiaali- ja terveystoimi selvittää mahdollisuutta siirtyä väistötiloihin.

5.4. Kaupungintalo, Kauppakaari 11

Ilmanpuhdistin on ollut avuksi.

6. Muut asiat

Liikuntatoimiston työpaikkaselvitys pidetään 9.5.2018. Jäähallin näytteiden osalta pyydetään näytteenottajalta lisäselvitystä. Osa käyttäjistä on kokenut sisäilman edelleen huonoksi huolimatta suoritetuista korjaustoimista.

7. Seuraavat kokoukset

Seuraavat kokoukset pidetään:

5.6.2018 klo 13.00-15.00, kokoustila Sompio

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.30.