

21.9.2017

SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika 21.9.2017 klo 12.00 – 13.30

Paikka Sampolan palvelukeskus 4.krs Sompio

Läsnä	Kristiina Pasula	kiinteistöjohtaja, puheenjohtaja
	Mikko Raunio	työsuojeluvaltuutettu
	Mika Smirnov	kiinteistöpäällikkö
	Iiris Laukkanen	kaupunginlakimies, pöytäkirjan laatija
	Hannele Koskinen	varhaiskasvatusjohtaja
	Jarmo Leskinen	työsuojelupäällikkö

Asiantuntija:

Juha Ojala terveystarkastaja

Poissa:

Jarno Moisala	johtava hallinnon erityisasiantuntija
Terhi Nissinen	perusopetusjohtaja
Jarmo Vakkila	liikuntapäällikkö
Jenna Kohtamäki	työterveyshoitaja (Attendo)
Tuula Airaksinen	työterveyshoitaja (Attendo)
Helmi Heiska	terveystarkastaja
Tapio Helenius	toimialajohtaja, KT

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Uudet sisäilmailmoitukset**3.1. Sampolan palvelukeskus**

Kolme ilmoitusta 3 A –kerroksesta sekä yksi ilmoitus Väinämöinen-Ilmarinen – kokoustilasta. Tilataan toksisten mikrobien pintanäytteet 3 A-kerroksen eri pinnoilta sekä mineraalikuidut geeliteippinäytteenä ilmanvaihtokanavista.

21.9.2017

Työntekijöille tehdään tiedote tutkimusten etenemisestä (Mika Smirnov hoitaa).

Sisustustaulu on poistettu yhdestä tilasta, jotta voidaan selvittää sisustustaulun mahdollinen vaikutus sisäilmaan. Alakattojen yläpuolella ei ole poikkeavaa pölyisyyttä. (Ks. muistio 7/2017).

3.2. Savenvalajan päiväkot

Sisäilmakysely on tilattu. Lisäksi otetaan ilmanäyte kondenssivesikeräimellä. Tutkimuksella selvitetään mahdolliset ilman toksiinipitoisuudet. Näytteenotto liittyy Turun yliopiston biokemian ja immunologian laitoksen kehittämän menetelmän testaamiseen.

3.3. Mielenterveys- ja päihdehuollon yksikkö

Kolme ilmanpuhdistinta on tuotu käytävälle sekä kahteen huoneeseen, joissa on asiakastapaamisia. Ilmanpuhdistimet on sijoitettu tilaan koeluontoisesti, sisäilmasta ei ole tutkimushavaintoja.

Hiilidioksidipitoisuuden mittauksessa ei ole havaittu poikkeavaa. Mikko Raunio pyytää Hanna Parkkosta vielä täsmentämään mittaustilanteen olosuhteet (esim. huoneessa oleskelleiden henkilöiden lukumäärä).

3.4. Nuorten talo

Käyttäjät ovat siirtymässä korvaaviin tiloihin.

3.5. Lapilan koulu

Ilmoitus haisevasta portaiden alapuolisesta tilasta. Hajun syynä on todennäköisesti tilassa säilytettävät urheiluvälineet.

Huonekohtaiset koneet on asennettu neljään alakäytävän luokahuoneeseen. Portaisen alatilaan (urheilutarvikevarasto) lisätään poistokanava. Ongelman tulisi näin ratketa.

Asia siirtyy jälkiseurantaan.

3.6. Killan koulu

Sisäilmailmoitus yhdestä huoneesta ja yksittäinen ilmoitus koulun alakerrasta.

IV-koneen tehoa lisätään. Ilmanpuhdistin on asennettu luokkiin, joista on tullut ilmoituksia. Sisäilmakysely on tilattu.

Suosittelaa, että henkilö, joka saa oireita koulun alakerrassa, keskustelisi esimiehensä kanssa koeluontoisesta sijoittumisesta muuhun tilaan rakennuksessa. Mikko Raunio keskusteleo henkilön kanssa.

3.7. Kirjasto

21.9.2017

Sisäilmailmoitus kosteudesta ja kylmyydestä.

Selvitetään, liittyykö ilmoitus lämmityksen säätöön.

Asia siirtyy jälkiseurantaan.

3.8. Lukio

Ilmoitus tiloista 1.36 ja 1.50.

Luokkiin on sijoitettu neljä ilmanpuhdistinta. Ulkopuolista kosteusrasitetta on ryhdytty selvittämään.

3.9. Keskustan päiväkoti

Ilmoitus ummehtuneesta hajusta (alakerta, erityisesti wc-tila).

IV-konetta tehostetaan osia vaihtamalla. Mitataan hiilidioksidiarvot ennen ja jälkeen ilmanvaihdon tehostamisen.

Asia siirtyy jälkiseurantaan.

3.10. Terveyskeskus

Kaksi ilmoitusta apuvälinelainaamosta.

Apuvälinelainaamoon tehdään tuloilmakanava. Hajuhaittaa tutkittiin. Lattian kaato on väärä. Tekniikka on tutkinut tilan kosteutta. Kosteutta ei löytynyt.

Asia siirtyy jälkiseurantaan.

4. Vanhat sisäilmailmoitukset

4.1. Kalevan päiväkoti

Mitataan tilan pintakosteudet. Keittiö ja keittiön ja lämmönjakohuoneen välinen tila on kuuma. Lämpöongelmaa hallitaan tilaan asennettavalla ilmalämpöpumpulla.

Sairauspoissaolojen määrä päiväkodissa ei ole tilastollisesti poikkeava. Työterveyshuollon työpaikkaselvitysraportin perusteella ei ole lisäselvitystarvetta.

Asia siirtyy jälkiseurantaan.

21.9.2017

4.2. Kalevan koulun liikuntasali

Korjaustapaselvitys on kesken (muistio 7/2017). Kouluun on tulossa oppimisympäristön monialainen tarkastus.

4.3. Sampolan palvelukeskus

Ks. edellä kohta 3.1.

4.4. Keravanjoen koulu, Lapilan toimipiste:

Alakäytävällä on ummehtunut. Hankitaan siirrettävät ilmanvaihtolaitteet, käyttöönotto tavoite syyskuu 2017.

Asia siirtyy jälkiseurantaan.

4.5. Jäähalli

Korjaukset on suoritettu. Tehdään vielä savukoe virtausten tarkistamiseksi. Sisäilmakysely on tehty ja se on työterveyshuollon analysoitava. Jarmo Leskinen huolehtii tarvittavasta yhteydenpidosta viranomaiseen. Asian seuranta sisäilmatyöryhmässä päättyy.

5. Uusi epäily**5.1. Killan koulu**

Ks. kohta 3.6.

6. Tutkimusvaihe**6.1. Keskuskoulu**

Toisen vaiheen tutkimusraportti ei ole vielä käytettävissä. (Ks. muistio 7/2017)

6.2. Lukio

Ks. kohta 3.8. sekä muistio 7/2017.

21.9.2017

6.3. Nuorten talo

Ks. kohta 3.4.

7. Korjausvaihe

7.1. Savion päiväkot

Kuntokartoitusraportti ja korjaussuunnitelma tiedotetaan päiväkodin henkilökunnalle.

7.2. Terveyskeskus kuntouttavan hoidon osasto 1

Tiivistyskorjausten kilpailutus on edelleen käynnissä. Aikataulu tarkentuu myöhemmin ja siitä tiedotetaan erikseen.

8. Jälkiseuranta

-

9. Ei vaadi toimenpiteitä

-

10. Seuraavat kokoukset

Seuraavat kokoukset pidetään:

24.10. kello 9:00 / Sompio

21.11. kello 9:00 / Sompio

19.12. kello 9:00 / Sompio.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.31.