

Muistio 10/2020
17.11.2020

SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika 17.11.2020 klo 13.00 – 14.05

Paikka Sampolan palvelukeskus 4.krs Sompio sekä teams-kokousalusta

Läsnä	Ulla Lignell	sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja
	Päivi Vainikainen	kaupunginlakimies, pöytäkirjan laatija
	Kirsi Makkonen	työsuojeluvaltuutettu
	Kristiina Pasula	kiinteistöjohtaja
	Mika Smirnov	kiinteistöpäällikkö
	Jussi Komokallio	turvallisuuspäällikkö
	Terhi Nissinen	perusopetusjohtaja, läsnä 13.25 alkaen
	Hannele Koskinen	varhaiskasvatusjohtaja
	Jaakko Haapala	liikuntapaikkapäällikkö
	Eija Rissanen	viestinnän asiantuntija
	Hannu Minkkinen	projektipäällikkö
	Jaakko Haapala	liikuntapaikkapäällikkö
	Helmi Heiska	terveystarkastaja
	Arja Rosenberg	työterveyshuollon edustaja, poistui 13.15
	poissa	
	Riikka Uoti	hallintopäällikkö

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Uudet sisäilmailmoitukset

- 3.1. Aarre
27.-28.10.2020 kaksi ilmoitusta oireista.

Käsittely 17.11.2020

Tiloissa liukuovi, joka poistetaan. Vastaava liukuovi on toisessa kiinteistössä aiheuttanut ongelmia.

- 3.2. Terveyskeskus
24.10.2020 remonttialueen ulkopuolella ilmoitus tunkkaisesta hajusta

Käsittely 17.11.2020

Huolto on käynyt paikalla. Seinän kosteus mitataan.

27.10.2020 ilmoitus hajusta muutostyöalueella

Käsittely 17.11.2020

Muutosalueella ilmanvaihdon säädöt ovat kesken.

3.3. Sampola

2.11.2020 2. krs. neuvolatoiloista ilmoitus kylmyydestä

Käsittely 17.11.2020

Ilmanvaihtojärjestelmää on säädetty. Neuvolatoilujen ilmanvaihtojärjestelmän muuttamiseen ei ole yrityksistä huolimatta löydetty kaikille sopivaa ratkaisua. Osa työntekijöistä kokee vedon tunnetta. Pyydetään esimieheltä selvitystä, kuinka moni työntekijöistä kokee vetoisuutta.

3.4. Kaupungintalo (Kaupakaari 11)

3.11.2020 ilmoitus oireista

Käsittely 17.11.2020

Kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmä on nuohottu ja säädetty. Oireiden pitkittyessä suositellaan olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon.

3.5. Nuorten talo (Kauppakaari 4)

5.11.2020 ilmoitus oireista

Käsittely 17.11.2020

Tuloilmakonetta, joka helpottaisi tilannetta, ei ole vielä asennettu.

3.6. Kauppalantalo

13.11.2020 ilmoitus oireista

Käsittely 17.11.2020: Ennen korjaustöitä ilmanvaihtoa ei pystytä pitämään täydellä teholla.

3.7. Jaakkolan koulu

22.10.2020 huoltajan ilmoitus oppilaan oireista

Käsittely 17.11.2020

Tiloissa on jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta, jonka mukaan ilmanvaihdossa ei ole puutteita. Tarkastellaan vielä marraskuun aikana.

3.8. Kalevan koulu

22.10.2020 ilmoitus oppilaan oirehdinnasta sekä kaksi ilmoitusta työntekijän oireista

Käsittely 17.11.2020: Kuntotutkimuksissa todetut tekniset puutteet on korjattu kesällä 2019. Ilmanvaihto on nuohottu koko kiinteistössä alkuvuodesta 2020. Huolto on tarkastanut, että ilmanvaihtokone toimii normaalisti. Ilmamäärät mitataan vielä vanhalta puolelta.

- 3.9. Killan koulu
12.11.2020 kaksi ilmoitusta oireista

Käsittely 17.11.2020
Lämmityskauden alkaessa sisäilma kuivuu, mikä voi aiheuttaa kuvauksen mukaisia oireita. Viime kesänä kiinteistöön on tehty korjauksia, ja on esitetty niiden jatkamista 2021. Mikäli oireet haittaavina jatkuvat, suositellaan olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon.

- 3.10. Päivölänlaakson koulu
23.10.2020 ilmoitus tunkkaisuudesta luokkatilassa

Käsittely 17.11.2020
Luokan ilmamäärä on mitoitettu 30 henkilölle.

- 3.11. Keravan lukio
27.10.2020 ilmoitus oireista

Käsittely 17.11.2020: Kiinteistö on kuntotutkittu, ja sen mukaisia korjauksia jatketaan. Kiinteistöön on ohjelmoitu ilmanvaihtojärjestelmän nuohous vuodelle 2021.

4. Muut asiat

- 4.1. Työterveys
17.10.-13.11.2020 työterveyshuoltoon on ollut sisäilmaoireilun vuoksi yhteensä 7 yhteydenottoa, 4 eri työntekijää.

- 4.2. Muut
Edelleen ohjeena on, että poikkeustilanteen aikana kaupungin toiminnassa olevien päiväkotij- ja koulukiinteistöjen sisätiloihin ei päästetä ulkopuolisia. Tutkimukset, korjaukset ja muu toiminta voi tapahtua ainoastaan kiinteistöjen ulkopuolella tai toiminta-ajan ulkopuolella hygienia- ja turvallisuusohjeita noudattaen. Tämä voi aiheuttaa viivettä toimenpiteiden osalta.

5. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.05.