

Muistio 11/2020  
15.12.2020

## SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika 15.12.2020 klo 13.00 – 13.30  
Paikka Teams-kokousalusta

Läsnä	Ulla Lignell	sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja
	Päivi Vainikainen	kaupunginlakimies, pöytäkirjan laatija
	Kirsi Makkonen	työsuojeluvaltuutettu
	Kristiina Pasula	kiinteistöjohtaja
	Mika Smirnov	kiinteistöpäällikkö
	Jussi Komokallio	turvallisuuspäällikkö
	Sirpa Valen	rehtori
	Hannele Koskinen	varhaiskasvatusjohtaja
	Jaakko Haapala	liikuntapaikkapäällikkö
	Eija Rissanen	viestinnän asiantuntija
	Hannu Minkkinen	projektipäällikkö
	Jaakko Haapala	liikuntapaikkapäällikkö
	Helmi Heiska	terveystarkastaja
	Arja Rosenberg	työterveyshuollon edustaja
	poissa	
	Riikka Uoti	hallintopäällikkö
	Terhi Nissinen	perusopetusjohtaja

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

### 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

### 3. Uudet sisäilmailmoitukset

- 3.1. Savenvalajan päiväkotikiinteistö (Elloksen kiinteistö)  
18.-24.11.2020 kolme ilmoitusta oireista ja tukkoisuudesta.

Käsittely 15.12.2020

Jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta on ollut tiloissa marraskuun puolivälistä lähtien. Kaikki mitatut suureet ovat asumisterveysasetuksen säätämässä rajoissa. Sisälämpötilaa on säädetty alaspäin, koska korkea lämpötila koetaan usein tunkkaisuutena.

3.2. Kalevan koulu

24.11.-7.12.2020 ilmoitusta oppilaan oireista, sekä huoltajan ilmoitus oppilaan oireista

Käsittely 15.12.2020

Ilmamäärien mittausta on käynnissä 1. luokkien siivessä. Liikuntasaliin viedään jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta tammikuussa 2021 tilanteen selvittämiseksi ja jatkon suunnittelemiseksi. Vanhalla puolella tulo- ja poistoilma ovat molemmat luokan takatilassa, jolloin ilma jakaantuu epätasaisesti. IV-urakoitsijan kanssa on sovittu toimenpiteistä ilmankierron parantamiseksi.

3.3. Killan koulu

20.11.2020 ilmoitus oireista

Käsittely 15.12.2020

Kiinteistöön kohdistuvat korjaustoimenpiteet jatkuvat 2021. Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus, korjaus, tiivistys ja säätö on tulossa. Muut korjaukset jatkuvat käyttäjän kanssa yhdessä sovittavana ajankohtana.

3.4. Savion koulu

12.12.2020 ilmoitus kylmyydestä työhuoneessa

Käsittely 15.12.2020

Kyseistä aluetta palvelevan verkoston pääpumppu on ollut hetkellisesti tehdasasetuksilla sähkökatkoksen vuoksi. Asetukset on palautettu normaalikäytölle. Koko verkoston säätö toteutetaan joululoman aikana.

3.5. Nuorten talo (Kauppakaari 4)

24.11.2020 Ilmoitus oireista.

Käsittely 15.12.2020

Tuloilmakoneen asennus on viivästynyt koronan vuoksi.

4. Muut asiat

4.1. Ensi vuoden kokoukset

Tiistaisin klo 13 kerran kuukaudessa (paitsi heinäkuussa). Kokouspäivämäärät: 26.1., 2.3., 30.3., 27.4., 25.5., 22.6., 24.8., 21.9., 26.10., 23.11., sekä 21.12.2021

4.2. Työterveys

14.11.-14.12.2020 työterveyshuoltoon on ollut sisäilmaoireilun vuoksi yhteensä 3 yhteydenottoa, 3 eri työntekijää.

4.3. Muut

Edelleen ohjeena on, että poikkeustilanteen aikana kaupungin toiminnassa olevien päiväkotien ja koulukiinteistöjen sisätiloihin ei päästetä ulkopuolisia. Tutkimukset,

korjaukset ja muu toiminta voi tapahtua ainoastaan kiinteistöjen ulkopuolella tai toiminta-ajan ulkopuolella hygienia- ja turvallisuusohjeita noudattaen. Tämä voi aiheuttaa viivettä toimenpiteiden osalta.

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.30