

Muistio 7/2020

19.8.2020

## SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika 19.8.2020 klo 9.00 – 10.30

Paikka Sampolan palvelukeskus 4.krs Sompio sekä teams-kokousalusta

Läsnä	Ulla Lignell	sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja
	Kirsi Makkonen	työsuojeluvaltuutettu
	Kristiina Pasula	kiinteistöjohtaja
	Mika Smirnov	kiinteistöpäällikkö

### Teams

Päivi Vainikainen	kaupunginlakimies, pöytäkirjan laatija
Jussi Komokallio	turvallisuuspäällikkö
Hannele Koskinen	varhaiskasvatusjohtaja
Riikka Uoti	hallintopäällikkö
Terhi Nissinen	perusopetusjohtaja
Eija Rissanen	viestinnän asiantuntija
Helmi Heiska	terveystarkastaja
Arja Rosenberg	työterveyshuollon edustaja

### Poissa

Hannu Minkkinen	projektipäällikkö
Jaakko Haapala	liikuntapaikkapäällikkö

## 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

## 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

## 3. Uudet sisäilmailmoitukset

### 3.1. Keskustan päiväkotit (vanhempi moduuli)

12.-17.8.2020 kaksi ilmoitusta oireista.

Käsittely 19.8.2020

Tiloihin on ohjelmoitu ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja säätö vuodelle 2020.

Tilannetta seurataan. Mikäli oireilu jatkuu, työntekijöitä kehoitetaan olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon.

### 3.2. Elloksen kiinteistö, Marttilan ja Savenvalajan päiväkodit

13.8.2020 ilmoitus tunkkaisuudesta ja oireista (2.krs).

28.7.2020 ilmoitus oireista (1.krs).

Käsittely 19.8.2020

Tilojen ilmanvaihto toimii normaalisti. Seurataan tilannetta.

### **3.3. Päivölänkaaren päiväkot**

18.8.2020 huoltajan ilmoitus oireista.

Käsittely 19.8.2020

Kyseessä yksittäinen ilmoitus. Kehotetaan olemaan yhteydessä lastenneuvolaan, mikäli oireet jatkuvat.

### **3.4. Savion päiväkot**

11.8.2020 huoltajan ilmoitus oireista.

Käsittely 19.8.2020

Investointiohjelmaesityksessä vuodelle 2021 on Savion päiväkodin purku ja uuden rakentaminen. Kehotetaan olemaan yhteydessä lastenneuvolaan, mikäli oireet jatkuvat.

### **3.5. Kalevan koulu**

2.7.2020 ilmoitus viemärinhajusta.

Käsittely 19.8.2020

Lattiakaivo oli kesän aikana kuivunut. Huoltomies on käynyt korjaamassa tilanteen.

13.8.2020 ilmoitus oireista, ilman tunkkaisuudesta, kosteudesta ja hajusta kuivauskaappien lähellä.

Käsittely 19.8.2020

Tiloihin on viety jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta. Tiloihin voidaan asentaa lisäkuivauskaappi.

### **3.6. Keravan lukio**

12.8.2020 neljä ilmoitusta oireista muissa kuin luokkatiloissa, huonoksi koetusta sisäilmasta ja kuumuudesta.

Käsittely 19.8.2020

Tiloihin on viety jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta. Selvitetään ilmanvaihdon tehostamisen mahdollisuuksia.

### **3.7. Nuorten talo**

30.6.2020 ilmoitus oireista ja kuumuudesta.

17.8.2020 ilmoitus oireista.

Käsittely 19.8.2020

Tiloihin asennetaan tuloilmakone, jonka Ruotsista tuleva toimitus on viivästynyt.

### **3.8. Kaupungintalo**

18.6.-13.8.2020 neljä ilmoitusta oireista, katutason ensimmäisessä kerroksessa  
3.7.2020 ilmoitus oireista ja kuumuudesta 2. kerros sisäkehällä

Käsittely 19.8.2020

Pyritään säätämään ilmanvaihtoa. Ellei se ole riittävä toimenpide, kokeillaan ilmanpuhdistimia seuraavaksi. Kiinteistössä ei ole jäähdytystä.

### **3.9. Keravan kirjasto**

3.8.2020 ilmoitus kuumuudesta.

Käsittely 19.8.2020

Tiloissa ei ole jäähdytystä. Selvitetään ratkaisuja lämpökuorman vähentämiseksi.

### **3.10. Nuorten kulma**

29.7.-10.8.2020 kolme ilmoitusta kuumuudesta.  
4.8.-11.8.2020 neljä ilmoitusta oireista.

Käsittely 19.8.2020

Työntekijät on ohjeistettu käyttämään jäähdytyslaitteistoa. Alakertaan on asennettu lisäilmakone, josta johdetaan ilmaa alakerran kaikkiin tiloihin. Lisäksi alakerran tiloissa on ilmalämpöpumput. Ilmanvaihdollisesti alakerran tilojen pitäisi olla kunnossa.

### **3.11. Sampolan palvelukeskus**

24.6.2020 ilmoitus kuumuudesta  
26.6.-16.7.2020 kaksi ilmoitusta tunkkaisuudesta ja hajusta.

Käsittely 19.8.2020

Jäähdytyslaitteessa ollut vika on korjattu.

27.7.2020 ilmoitus oireista

Käsittely 19.8.2020

Oireilevaa työntekijää ohjataan olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon.

4.8.2020 ilmoitus tunkkaisuudesta ja lastenneuvolan hoitopöydän roskiksen aiheuttamasta hajusta.

Käsittely 19.8.2020

Neuvolan muutostöiden yhteydessä ilmamäärät on säädetty. Inva-WC:hen asennetaan hoitopöytä.

### **3.12. Terveyskeskus**

16.-18.6.2020 neljä ilmoitusta tunkkaisuudesta ja oireista.

Käsittely 19.8.2020

Huoltomies on selvittänyt tilanteen. Terveyskeskuksen korjaus- ja muutostyöt voivat vaikuttaa ilmanvaihdon osalta paikallisesti ja hetkellisesti myös korjausalueen ulkopuolisiin tiloihin.

31.7.-9.8.2020 kolme ilmoitusta tunkkaisuudesta ja oireista.

Käsittely 19.8.2020

Terveyskeskuksen korjaus- ja muutostyöt voivat vaikuttaa ilmanvaihdon osalta paikallisesti ja hetkellisesti myös korjausalueen ulkopuolisiin tiloihin.

12.8.-13.8.2020 kaksi ilmoitusta seinässä olevista homejäljistä.

Käsittely 19.8.2020

Huoltomies käy selvittämässä tilanteen.

## **4. Muut asiat**

### **4.1. Työterveys**

15.6.-17.8.2020 välisenä aikana sisäilmaoireilun vuoksi työterveydessä on käynyt 2 henkilöä.

### **4.2. Muut**

Edelleen ohjeena on, että poikkeustilanteen aikana kaupungin toiminnassa olevien päiväkotij- ja koulukiinteistöjen sisätiloihin ei päästetä ulkopuolisia. Tutkimukset, korjaukset ja muu toiminta voi tapahtua ainoastaan kiinteistöjen ulkopuolella tai toiminta-ajan ulkopuolella hygienia- ja turvallisuusohjeita noudattaen. Tämä voi aiheuttaa viivettä toimenpiteiden osalta.

## **5. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.30