

SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika 22.9.2020 klo 13.00 – 14.30

Paikka Sampolan palvelukeskus 4.krs Sompio sekä teams-kokousalusta

Läsnä Ulla Lignell sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja
Kirsi Makkonen työsuojeluvaltuutettu**Teams**

Päivi Vainikainen kaupunginlakimies, pöytäkirjan laatija

Kristiina Pasula kiinteistöjohtaja

Mika Smirnov kiinteistöpäällikkö

Jussi Komokallio turvallisuuspäällikkö

Hannele Koskinen varhaiskasvatusjohtaja

Riikka Uoti hallintopäällikkö

Terhi Nissinen perusopetusjohtaja

Jaakko Haapala liikuntapaikkapäällikkö

Eija Rissanen viestinnän asiantuntija

Hannu Minkkinen projektipäällikkö

Jaakko Haapala liikuntapaikkapäällikkö

Helmi Heiska terveystarkastaja

Arja Rosenberg työterveyshuollon edustaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. Uudet sisäilmailmoitukset**3.1. Killan koulu**

20.8.-27.8.2020 kaksi ilmoitusta kuumuudesta luokkahuoneissa.

Käsittely 22.9.2020

Tekniikka käy paikalla selvittämässä tilannetta.

3.2. Keravan lukio

1.9.2020 ilmoitus oireista kolmannen kerroksen huoneissa.

Käsittely 22.9.2020

Olosuhdeseuranta meneillään. Ilmanvaihdon tehostamista selvitetään.

3.3. Savion koulu

21.9.2020 kaksi ilmoitusta tunkkaisuudesta.

Käsittely 22.9.2020

Tekniikka käy paikalla.

3.4. Svensbacka skola

21.9.2020 kaksi ilmoitusta huonosta sisäilmasta ja hapen puutteesta.

Käsittely 22.9.2020

Osasta tiloja on ollut ilmanvaihto pois päältä. Nyt korjattu.

3.5. Heikkilän päiväkoti

12.-17.8.2020 kolme ilmoitusta oireista.

Käsittely 19.8.2020

Kaupunkitekniikka aloittaa kuntotutkimusten mukaisten korjaustoimenpiteiden työn syksyn aikana.

3.6. Marttilan päiväkoti

15.9.-21.9.2020 kaksi ilmoitusta oireista.

Käsittely 22.9.2020

Tekniikka käy paikalla tarkistamassa ilmanvaihdon toimivuuden.

3.7. Aarre päiväkoti

25.8.-2.9.2020 yhdeksän ilmoitusta oireista.

Käsittely 22.9.2020

Syyskuun aikana on tavoitteena aloittaa painesuhdeseuranta, jolla seurataan, onko tavoitteena oleva alustatilan alipaineisuus suhteessa sisätiloihin toteutunut. Kohdekäynnin yhteydessä tiloihin asennetut lisäilmakoneet on säädetty täydelle teholle.

3.8. Jaakkolan päiväkoti

15.9.-18.9.2020 viisi ilmoitusta oireista.

Käsittely 22.9.2020

Ison salin katon läpiviennin puutteellinen sadevesisuojaus on korjattu. Ilmanvaihtojärjestelmän nuohous ja säätö on ohjelmoitu vuodelle 2020.

3.9. Niinipuun päiväkot

3.9.2020 ilmoitus huonoksi koetusta sisäilmasta.

Käsittely 22.9.2020

Osassa tiloja ilmanvaihto on ollut pois päältä ja huolto on korjannut.

3.10. Sompion päiväkot

8.9.2020 ilmoitus hajusta.

Käsittely 22.9.2020

Tekniikka käy paikalla selvittämässä tilannetta.

3.11. Sorsakorven päiväkot

2.9.2020 ilmoitus ilman loppumisesta toimistohuoneessa.

Käsittely 22.9.2020

Ilmanvaihdossa ollut vika on korjattu.

3.12. Nuorten kulma (Kauppakaari 11)

16.9.-21.9.2020 kolme ilmoitusta oireista.

Käsittely 22.9.2020

Tiloissa on lisäilmakone ja ilmalämpöpumppu olosuhteiden parantamiseksi. Tilannetta hoidetaan yhdessä työterveyshuollon kanssa.

3.13. Työllisyysyksikkö (Kauppakaari 11)

21.9.2020 ilmoitus huonoksi koetusta sisäilmasta ja oireista.

Käsittely 22.9.2020

Alakerrassa ei ollut tuloilmakanavaa. Tiloihin asennetaan tuloilmakanava.

3.14. Sampola

28.8.-16.9.2020 kolme ilmoitusta oireista toisen kerroksen neuvolan tiloissa.

8.9.2020 ilmoitus kylmyydestä kolmannessa kerroksessa.

Käsittely 22.9.2020

Selvitys rakennusautomaatiikan osalta on vielä kesken.

3.15. Vanha Kauppalantalo

17.9.2020 kaksi ilmoitusta oireista ja huonoksi koetusta sisäilmasta valtuustosalissa.

Käsittely 22.9.2020

Kiinteistön ilmanvaihtokonetta joudutaan toistaiseksi pitämään meluhaittojen vuoksi puolella teholla, meluhaitat saadaan poistettua syksyn aikana, jonka jälkeen konetta voidaan käyttää täydellä teholla. Koronavirustilanteen vuoksi tiloihin tuodut ilmanpuhdistimet eivät olleet päällä.

4. Muut asiat

4.1. Työterveys

19.8.-22.9.2020 välisenä aikana sisäilmaoireilun vuoksi 8 henkilöä on ollut yhteydessä työterveyshuoltoon.

4.2. Muut

Edelleen ohjeena on, että poikkeustilanteen aikana kaupungin toiminnassa olevien päiväkotij- ja koulukiinteistöjen sisätiloihin ei päästetä ulkopuolisia. Tutkimukset, korjaukset ja muu toiminta voi tapahtua ainoastaan kiinteistöjen ulkopuolella tai toiminta-ajan ulkopuolella hygienia- ja turvallisuusohjeita noudattaen. Tämä voi aiheuttaa viivettä toimenpiteiden osalta.

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.30