

Muistio 11/2019

17.12.2019

SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika 17.12.2019 klo 13.00 – 13.45

Paikka Sampolan palvelukeskus 4.krs Sompio

Läsnä	Ulla Lignell	sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja ja pöytäkirjan laatija
	Päivi Vainikainen	kaupunginlakimies
	Kristiina Pasula	kiinteistöjohtaja
	Terhi Nissinen	perusopetusjohtaja, klo 13.30 alkaen
	Hannu Minkkinen	työkeskuksen esimies
	Tiina Nissinen	Aavan edustaja
	Hannele Koskinen	varhaiskasvatusjohtaja
	Asiantuntijat:	
	Helmi Heiska	terveystarkastaja
	Eija Rissanen	viestinnän asiantuntija
Poissa	Mika Smirnov	kiinteistöpäällikkö
	Kirsi Makkonen	työsuojeluvaltuutettu
	Jussi Komokallio	turvallisuuspäällikkö
	Jarno Moisala	hallintopäällikkö

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

17.12.2019

3. Uudet sisäilmailmoitukset

3.1. Savion päiväkoti

28.11.2019 huoltajan ilmoitus lapsen oireilusta.

3.12.2019 kaksi ilmoitusta oireilusta.

Käsittely 17.12.2019

Jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta on tilattu. Tavoitteena saada se vuoden 2019 aikana. Järjestelmän asentamisen jälkeen saadaan dataa tilanteesta. Myös ilmanvaihdon ylipaineistus on tilattu.

3.2. Virrenkulman päiväkoti

26.11.2019 ilmoitus mahdollisesta sisäilmaoireilusta.

Käsittely 17.12.2019

Yksittäinen ilmoitus. Ilmanvaihto toimii kohteessa normaalisti. Ilmanvaihtojärjestelmä on nuohottu vuonna 2019.

3.3. Jaakkolan koulu

12.12.2019 ilmoitus oireilusta luokassa ja ruokalassa ja pahasta hajusta luokassa.

Käsittely 17.12.2019

Luokkaan hankitaan ilmanpuhdistin, kun ensin selvitetään, minkä tyyppinen puhdistin toimii parhaiten tilassa.

3.4. Kalevan koulu

22.11.2019 ilmoitus oireilusta opettajienhuoneessa, liikuntasalissa ja ruokalassa.

Käsittely 17.12.2019

Ilmanvaihtokanavien nuohous ja säätö on tulossa vuoden 2020 aikana. Pyritään toteuttamaan alkuvuodesta.

17.12.2019

3.5. Päivöläntaakson koulu

4.12.2019 ilmoitus oireilusta ja kylmyydestä toisen kerroksen luokassa.

Käsittely 17.12.2019

Lämpötiloja koulussa on säädetty viikolla 50, tavoitelämpötila lämmityskaudella on 21 °C. Rakennuksen pintamateriaalit ovat M1-luokituksen mukaisia eli vähäpäästöisiä. Kaikista uusista materiaaleista, mukaan lukien kalusteet, irtoaa kuitenkin päästöjä, erityisesti hajuja, jotka tyypillisesti laimenevat ensimmäisen 6 kk - 12 kk aikana. Terveydellisten oireiden takia suositellaan olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon.

3.6. Kaupungintalo

21.11.2019 ilmoitus oireilusta huoneessa.

22.11.2019 ja 12.12.2019 kaksi ilmoitusta ruuan kärystä huoneessa.

4.12.2019 ilmoitus oireilusta ja ilmastoinnin kylmästä puhalluksesta ja kovaäänisyydestä.

Käsittely 17.12.2019

Kiinteistöosaakeyhtiö on tilannut ilmanvaihtojärjestelmän nuohouksen, joka on tarkoitus toteuttaa alkuvuonna 2020. Seurataan, onko nuohouksella ja sen jälkeisellä ilmamäärien säädöllä vaikutusta myös ruoan käryyn yhdessä huoneessa.

3.7. Kauppakaari 4 / Nuorten talo

21.11.2019 ilmoitus hapettomuuden tunteesta ja oireilusta.

Käsittely 17.12.2019

Koska kiinteistö ei ole kaupungin suorassa omistuksessa, kiinteistön huollosta vastaa ulkopuolinen huoltoyhtiö, johon ollaan yhteydessä. Saadun tiedon mukaan taloyhtiössä on koneellinen poistoilmanvaihto, tuloilma tulee tiloihin korvausilmaventtiileistä. Tuloilmamääriin ei näin ollen voi vaikuttaa.

17.12.2019

3.8. Mielenterveys- ja päihdehuollon yksikkö

28.11.2019, 3.12.2019 ja 9.12.2019 kolme ilmoitusta huonosta ilmanlaadusta ja oireilusta isossa oleskelutilassa, A-siivessä ja Metsolan päivätoiminnan tiloissa. A-siiven toimistoissa vetoista ja kylmää.

Käsittely 17.12.2019

Lisäilmanvaihtokoneen asentamismahdollisuutta selvitetään. Viikolla 50 kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmässä on ollut vikaa, vika on korjattu.

3.9. Nuorisotila Tunneli

22.11.2019 ilmoitus oireilusta.

Käsittely 17.12.2019

Kiinteistöyhtiötä informoidaan.

3.10. Sampolan palvelukeskus

21.11.2019 ilmoitus kovasta vedosta ja oireilusta ensimmäisen kerroksen tilassa.

Käsittely 17.12.2019

Kiinteistöosakeyhtiö on tilannut automaatiojärjestelmän korjauksen Marcontrol Oy:n raportin pohjalta. Koko kiinteistön ilmanvaihtoa ohjaava automatiikka korjataan ja säädetään vuoden 2020 aikana.

3.11. Savion nuorisotila

22.11.2019 ilmoitus oireilusta.

Käsittely 17.12.2019

Kiinteistöön on tulossa ilmanvaihtojärjestelmän nuohous vuonna 2020.

4. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.45.