

Muistio 5/2019

7.5.2019

SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika 7.5.2019 klo 13.00 - 13.50

Paikka Sampolan palvelukeskus 4.krs Sompio

Läsnä	Ulla Lignell	sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja
	Kristiina Pasula	kiinteistöjohtaja
	Mikko Raunio	työsuojeluvaltuutettu
	Mika Smirnov	kiinteistöpäällikkö
	Iiris Laukkanen	kaupunginlakimies, pöytäkirjan laatija
	Hannele Koskinen	varhaiskasvatusjohtaja
	Jussi Komokallio	turvallisuuspäällikkö
	Jarno Moisala	hallintopäällikkö
	Jarmo Vakkila	liikuntapäällikkö
	Arja Rosenberg	Aavan edustaja

Asiantuntijat:

Hannu Minkkinen	työkeskuksen esimies
Eija Rissanen	viestinnän asiantuntija

Poissa	Helmi Heiska	terveystarkastaja, poissa
	Terhi Nissinen	perusopetusjohtaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin kokouspöytäkirja 4/2019.

7.5.2019

3. Uudet sisäilmailmoitukset

3.1. Vanha Kauppalantalo

B-käytävä ja huoneet sen varrella, seitsemän ilmoitusta sisäilmaoireista.

Käsittely 7.5.2019

Tekniikka käy paikalla, suunnittelee toimenpiteet sekä varmistaa varastotilojen oikean sijoittelun.

Merkittiin, että tilaan on tehty työpaikkaselvitys.

3.2. Heikkilän neuvola

11.4.2019 Ilmoitus oireista.

Käsittely 7.5.2019

Sisäilmatutkimuksen tulokset ovat tulossa. Neuvola on siirtymässä Sampolan palvelukeskukseen syksyllä.

3.3. Terveyskeskus, Metsolantie 2

11.4.2019 Hammashoitolan tilat ja kellari

Ilmoitus raskaasta ilmasta ja oireista. Ei aiempia ilmoituksia.

Käsittely 7.5.2019

Seurataan tilannetta. Soten työsuojeluvaltuutettu selvittää tarkemmin ilmoitusta.

3.4. Keskustan päiväkot

Neljä ilmoitusta sisäilmaoireista.

Käsittely 7.5.2019

Jatkuvatoimisen olosuhdeseurannan mukaan käytössä olevat tilat ovat ylipaineiset ja kellari on alipaineinen. Tilan painesuhteet ovat siten tässä tilanteessa tavoitellulla tasolla. Muutkin arvot ovat hyvät. Päärakennuksen tiloissa on edelleen 10 sisäilmanpuhdistinta.

Uusien tilojen käyttöönotosta on julkaistu tiedote.

7.5.2019

3.5. Päiväkoti Aarre

16.4.2019 Tupakoulu

Ilmoitus oireista. Ei aiempia ilmoituksia tästä tilassa.

Käsittely 7.5.2019

Tekniikka tarkistaa ilmanvaihdon. Ilmanvaihdon nuohous ja säätö on suoritettu.

3.6. Savion koulu

17.4.2019 Luokkatilat 050 ja 051 (L4 ja L5)

Ilmoitus huonosta sisäilman laadusta.

Käsittely 7.5.2019

Luokat sijaitsevat korjattavalla alueella. Koulu otetaan PTS-asiana kuntotutkimusohjelmaan.

3.7. Kalevan päiväkoti

19.4.2019 Maahisten lepohuone

Ilmoitus huonosta sisäilmasta.

Käsittely 7.5.2019

Tekniikka tarkistaa ilmanvaihdon ja katon tilanteen.

Henkilökunnan kahvihuoneen olosuhteita on edelleen seurattu. Tulokset eivät ole olleet poikkeavia.

3.8. Savenvalajan päiväkoti, Ellos

Kaksi ilmoitusta oireista.

Käsittely 7.5.2019

Tiedote on laadittavana. Kuntotutkimus on valmistunut.

7.5.2019

3.9. Mielenterveys- ja päihdehuollon yksikkö, Metsolantie 9

24.4.2019

Työsuojeluvaltuutettu on mitannut lämpötiloja ja hiilidioksidipitoisuuksia päivätoiminnan yksikössä. Tiloissa oli mittausten aikana 28 henkilöä. Mitatut lämpötilat vaihtelivat välillä 21,0...26,1 astetta ja CO₂-pitoisuus välillä 1289 - 1375 ppm. Tila oli aistinvaraisesti kuuma ja tunkkainen.

Käsittely 7.5.2019

Lämpötilat täyttävät S2-suositukset. Hiilidioksidipitoisuudet ovat alle toimenpiderajojen.

Avoimessa toiminnassa kävijämäärä voi vaihdella huomattavasti, suositellaan ikkunatuuletusta.

3.10. Killan koulu

25.4.2019 Keittiö

Ilmoitus tunkkaisesta sisäilmasta.

Käsittely 7.5.2019

Kuntotutkimukset ovat valmiit. Korjaukset tehdään pääosin peruskorjauksen yhteydessä.

3.11. Sampolan palvelukeskus

26.4.2019, huone 3A-04

Ilmoitus huonosta sisäilmasta.

Käsittely 7.5.2019

Marcontrolin selvitystyöt jatkuvat edelleen. Lopullista raporttia ei ole käytettävissä.

3.12. Keravan lukio

27.4.2019 Huoltajan ilmoitus kellaritilojen luokkahuoneen huonosta ilmasta.

Käsittely 7.5.2019

Korjaustoimet jatkuvat kiinteistössä. Kellarissa ei ole luokkatiloja käytössä.

7.5.2019

3.13. Savion nuorisotila, Juurakkokatu 58

2.5.2019 Rakennuksen yläkerta, partiolippukunta Eräkamujen tilat, yksittäinen ilmoitus sisäilmasta.

Käsittely 7.5.2019
Seurataan tilannetta.

4. Vanhat sisäilmailmoitukset**4.1. Niinipuun päiväkoti / Kanniston koulu**

Käsittely 7.5.2019
Ilmanvaihtokoneeseen on vaihdettu suurempi sähkömoottori ja kiilahihnapyörä.

4.2. Kalevan koulu

Käsittely 7.5.2019
Tutkimustulokset ovat tulossa.

4.3. Kaupungintalo, Kauppakaari 11

Käsittely 7.5.2019
Ilmamäärämittausten tulokset ovat tulossa.

4.6. Päiväkoti Spielhaus

Käsittely 7.5.2019

Mikrobiperäistä hajua ei havaittu tarkastuskäynnillä. Seurataan tilannetta.

4.7. Jaakkolan päiväkoti

Käsittely 7.5.2019
Henkilökunnan mukaan hajuja ei ole ollut. Työsuojeluvaltuutettu ja sisäympäristöasiantuntija eivät myöskään ole havainneet poikkeavia hajuja.

7.5.2019

5. Muut asiat

Oirekyselyjen yhteenveto on tulossa TTL:lta.

Yksittäinen oppilas on ottanut yhteyttä kouluterveydenhuoltoon sisäilmaan mahdollisesti liittyvän asian selvittämiseksi (Jaakkolan koulu).

Työterveyshuolto: Huhtikuussa seitsemän henkilöä on käynyt sisäilmainsidikaatiolla (14 käyntiä). Helmikuun puolivälistä alkaen vastaanotolla on käynyt 35 henkilöä, yhteensä 54 käyntiä. Näiden käyntisyiden erottaminen esimerkiksi perussairaudesta tai allergian pahenemisvaiheesta on mahdollista vasta, kun ammattitautitutkimukset on tehty. Ammattitautitutkimuksiin on lähetetty neljä henkilöä. Tutkimukset ovat kesken.

Sisäilmatyöryhmä kiittää piakkoin eläköityvää työsuojeluvaltuutettua Mikko Rauniota hänen aktiivisesta työstään sisäilmatyöryhmässä.

6. Seuraavat kokoukset

Seuraavat kokoukset pidetään:
4.6.2019 klo 13.00-15.00/ Sompio

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.50.