

Muistio 7/2019

27.8.2019

SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika 27.8.2019 klo 13.00 – 14.15

Paikka Sampolan palvelukeskus 4.krs Sompio

Läsnä	Ulla Lignell	sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja ja pöytäkirjan laatija
	Kristiina Pasula	kiinteistöjohtaja
	Kirsi Makkonen	työsuojeluvaltuutettu
	Tanja Mansikka	hankintalakimies, kaupunginlakimiehen sijainen
	Terhi Nissinen	perusopetusjohtaja
	Hannele Koskinen	varhaiskasvatusjohtaja
	Jussi Komokallio	turvallisuuspäällikkö
	Arja Rosenberg	Aavan edustaja
	Asiantuntijat:	
	Helmi Heiska	terveystarkastaja
	Eija Rissanen	viestinnän asiantuntija
	Joonas Palander	turvallisuusharjoittelija
Poissa	Hannu Minkkinen	työkeskuksen esimies
	Mika Smirnov	kiinteistöpäällikkö
	Jarno Moisala	hallintopäällikkö

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin kokouspöytäkirja 6/2019.

27.8.2019

3. Uudet sisäilmailmoitukset

3.1. Ahjon päiväkotiki Aarre

14.6.-19.8.2019 sisäilmailmoituksia eskarin, Simpukoiden ja tupakoulun tiloista.

Käsittely 27.8.2019

Päiväkodin tiloista tarkistetaan pitkäaikaisella mittauksella paine-erot suhteessa ulkoilmaan ja alustatilaan, tupakoulun tiloissa mitataan myös hiilidioksidipitoisuudet.

3.2. Savion päiväkotiki

7.6.-27.8.2019 sisäilmailmoituksia yksittäisistä tiloista ja koko talosta.

Käsittely 27.8.2019

Akuuttikorjaukset on tehty ja tehdään jatkossakin. Kiinteistön peruskorjaus ei ole ohjelmassa. Kiinteistöön hankitaan jatkuvatoiminen olosuhdeseurantajärjestelmä.

3.3. Svenska daghem Trollebo

16.8.2019 Huoltajan ilmoitus tunkkaisuudesta.

Käsittely 27.8.2019

Ilmanvaihdon toimivuus tarkistettu. Terveystarkastajan keväällä 2019 tekemässä valvontasuunnitelman mukaisessa tarkastuksessa ei erityistä.

3.4. Päiväkotiki Kiddy House

15.8.2019 Huoltajan ilmoitus lapsen oireilusta.

Käsittely 27.8.2019

Kuvatut oireet eivät ole tyypillisiä sisäilmaoireita. Suositellaan yhteydenottoa lastenneuvolaan.

27.8.2019

3.5. Ahjon koulu

7.6. ja 18.6.2019 terveydenhoitajan huone, huonelämpötila 31,8 ja 31,4 °C. Rokotejääkaapin lämpötila noussut.

Käsittely 27.8.2019

Huoneen sisälämpötila on vielä asumisterveysasetuksen mukainen.

Työsuojelullisesti huolehdittava riittävästä tauotuksesta (10min/h), kun sisälämpötila yli 28 °C. Rokotejääkaappien hankinnat, korjaus ja ylläpito kuuluvat sosterille.

3.6. Ali-Keravan koulu

9.8.2019 ilmoitus yhden luokkahuoneen pesualtaan putkistovuodosta, joka aiheuttanut kasvustoa jalkalistaan.

Käsittely 27.8.2019

Vauriot korjattu.

3.7. Kurkelan koulu

Uusi puoli. 25.6.2019 ilmoitus opiskeluhuollon työhuoneesta, happi loppuu. Epäily ilmanvaihdon mitoituksesta yhden hengen toimistoksi.

Käsittely 27.8.2019

Opiskeluhuollon käytävän työtilojen ilmamäärämitoitukset tarkistettu, ilmamäärämitoitus työtilasta riippuen riittävä 3 – 6 henkilölle.

Tarkistetaan vielä ilmamäärämittauspöytäkirjat.

Vanha puoli. 21.-26.8.2019 ilmoituksia oireiluista ja spray-maalin/rakennustyömaan hajuista.

Käsittely 27.8.2019

Tutkimustulokset ovat saapuneet ja niistä on tiedotettu. Alustatilan tuuletusta on parannettu. Vanhalle puolelle on kesällä asennettu jatkuvatoiminen olosuhdeseurantajärjestelmä. Tutkimuksissa esille tulleita muita korjaussuosituksia tullaan esittämään talonrakennuksen työohjelmassa 2020.

27.8.2019

3.8. Palvelukeskus Hopeahovi

8.6.2019 ilmoitus Eeva-kodista, lämpötila liian kuuma 25-27 °C.

Käsittely 27.8.2019

Olosuhteet täyttävät asetuksen arvot.

3.9. Terveyskeskus

24.7.2019 ilmoitus potilashuoneen seisovasta ilmasta.

Käsittely 27.8.2019

Vaikka ilmanvaihto toimii normaalisti, kohonnut lämpötila helposti lisää tunkkaisuuden kokemuksia.

3.10. Kaupungintalo

11.6.2019 ilmoitus oireista kahdessa kokoustilassa.

2.8. ja 23.8.2019 ilmoitus ruuan kärystä huoneessa.

Käsittely 27.8.2019

Kokoushuoneitten ilmamäärämittausten tuloksia odotetaan.

Alakerran keittiössä tulee pitää ovea kiinni, jotta ruuan käryst eivät pääse leviämään hallitsemattomasti muihin tiloihin.

3.11. Kaupunginkirjasto

26.6.2019 ilmoitus ilmanvaihdon liian pienestä tehosta ilta-aikaan.

Käsittely 27.8.2019

Ilmanvaihdon aikaohjelmat tarkistettu, ilmanvaihto toimii täydellä teholla kirjaston aukioloaikoina ja puoli tuntia sulkemisen jälkeen. Muina aikoina puolella teholla.

3.12. Nuorten kulma/Kauppakaari 11

26.6.-2.7.2019 ilmoituksia oireiluista.

Käsittely 27.8.2019

Todettu, että yhdessä tilassa ei ole tuloilmaa lainkaan. Tilanne korjataan syksyn aikana.

27.8.2019

3.13. Sampolan palvelukeskus

15.8.2019 ilmoitus oireilusta 3. kerroksen työhuoneessa

Käsittely 27.8.2019

Marcontrolin tutkimukset kesken.

4. Vanhat sisäilmailmoitukset**4.1. Heikkilän neuvola**

Käsittely 27.8.2019

Tutkimustulokset neuvolan ja päiväkodin tiloista ovat saapuneet.

Tiedote on valmistumassa.

4.2. Savenvalajan päiväkotia, Ellos

Käsittely 27.8.2019

Kuntotutkimusraportti on saatu, päiväkotia ja huoltajia on tiedotettu.

4.3. Kalevan koulu

Käsittely 27.8.2019

Tulokset ovat saapuneet ja niistä on tiedotettu.

5. Muut asiat

Työterveyshuollon havainnot: Työterveyshuollossa on sisäilma-asioissa käynyt vuoden alusta 43 eri henkilöä.

Seuraavaan kokoukseen pyydetään kaupungilla suunnittelijana työskentelevä Timo Parkkisenniemi kertomaan ammattitautien korvausasioista. Hän on aiemmin työskennellyt vakuutustoiminnan vetäjänä vakuutusyhtiössä.

Seuraavat kokouspäivämäärät ovat 17.9., 22.10., 19.11. ja 17.12.2019.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.15.