

Muistio 8/2019

17.9.2019

SISÄILMATYÖRYHMÄ

Aika 17.9.2019 klo 13.00 – 14.35

Paikka Sampolan palvelukeskus 4.krs Sompio

Läsnä	Ulla Lignell	sisäympäristöasiantuntija, puheenjohtaja ja pöytäkirjan laatija
	Kristiina Pasula	kiinteistöjohtaja
	Kirsi Makkonen	työsuojeluvaltuutettu
	Terhi Nissinen	perusopetusjohtaja
	Hannu Minkkinen	työkeskuksen esimies, klo 14 saakka
	Arja Rosenberg	Aavan edustaja
	Asiantuntijat:	
	Helmi Heiska	terveystarkastaja
	Eija Rissanen	viestinnän asiantuntija, klo 14 saakka
	Jaana Niemi-Aro	vs. terveystarkastajan päällikkö
	Timo Parkkisenniemi	suunnittelija, klo 13.20 saakka
Poissa	Tanja Mansikka	hankintalakimies, kaupunginlakimiehen sijainen
	Hannele Koskinen	varhaiskasvatusjohtaja
	Jussi Komokallio	turvallisuuspäällikkö
	Mika Smirnov	kiinteistöpäällikkö
	Jarno Moisala	hallintopäällikkö

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

17.9.2019

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja ei ole vielä valmis, hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

3. Puheenvuoro ammattitaudeista

Timo Parkkisenniemi puhui ammattitaudeista ja niiden vaikutuksista.

4. Uudet sisäilmailmoitukset

4.1. Jaakkolan koulu

13.9.2019 huoltajan ilmoitus huonosta ilmanvaihdosta ja kuumuudesta sekä lapsen oireilusta.

Käsittely 17.9.2019

Jaakkolan koulussa on jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta. Kouluun on asennettu v. 2017 lisäilmanvaihtokoneita neljä kappaletta ilmanvaihto-olosuhteiden parantamiseksi.

4.2. Kurkelan koulu, vanha puoli

28.8.2019 ilmoitus oireilusta vanhan puolen musiikkiluokassa.

Käsittely 17.9.2019

Musiikkiluokan muovimaton poisto ja lattian kuivatus voidaan aloittaa heti, kun se sopii koululle.

28.8.2019 huoltajan ilmoitus lapsen oireilusta vanhalla puolella ja
5.9.2019 ilmoitus henkilökunnan edustajalta huonosta ilmasta ja oireilusta.

Käsittely 17.9.2019

Jatkuvatoimisen paine-eroseurannan tulosten perusteella ilmanvaihto laitettu 4.9.2019 täydelle teholle kokoaikaisesti. Tilannetta seurataan.

9.9.2019 ilmoitus luokkahuoneen 124 voimakkaasta viemärinhajusta.

Käsittely 17.9.2019

Tekniikka käy tarkastamassa tilanteen.

17.9.2019

4.3. Killan koulu

30.8.2019 huoltajan ilmoitus lapsen oireilusta ja kysymys onko koulussa tehty kunnollista sisäilmatarkastusta.

Käsittely 17.9.2019

Tutkimukset on tehty keväällä 2019 ja tuloksista on tiedotettu. Raportti löytyy myös netistä sisäilmatyöryhmän sivustolta. Alustatilan tuuletusta on tehostettu ja se on pysynyt jatkuvatoimisen olosuhdeseurannan tulosten perusteella alipaineisena, mikä on tavoitetila. Ilmanvaihdon kiireellisimmät korjaustoimet on tehty.

4.4. Ahjon päiväkotiki Aarre

2.-6.9.2019 ilmoituksia huonosta sisäilmasta ja oireilusta Simpukoissa, ryhmätiloissa, ateljeessa ja esiopetustiloissa.

Käsittely 17.9.2019

Päiväkodin tilojen pitkäaikaiset paine-eroselvitykset suhteessa ulkoilmaan ja alustatilaan on tilattu, tupakoulun tiloista mitataan samassa yhteydessä myös hiilidioksidipitoisuudet.

4.5. Ellos

16.9.2019 ilmoitus oireilusta Koivujen ryhmätilassa ensimmäisessä kerroksessa.

Käsittely 17.9.2019

Tutkimusraportissa todetut akuutit korjaukset on tehty ja ilmanvaihtoa on säädetty.

4.6. Kauppakaari 4 / Nuorten talo

4.9.2019 neljä ilmoitusta seisovasta ja tunkkaisesta ilmasta.

Käsittely 17.9.2019

Koska kiinteistö ei ole kaupungin suorassa omistuksessa, kiinteistön huollosta vastaa ulkopuolinen huoltoyhtiö, johon ollaan yhteydessä. Saadun tiedon mukaan taloyhtiössä on koneellinen poistoilmanvaihto, tuloilma tulee tiloihin korvausilmaventtiileistä. Tuloilmamääriin ei näin ollen voi vaikuttaa.

17.9.2019

4.7. Kaupungintalo

28.8.2019 ilmoitus oireilusta työhuoneessa.

13.9.2019 ilmoitus kaupunginhallituksen kokoushuoneen huonosta ilmanvaihdosta, kuumuudesta ja oireilusta

Käsittely 17.9.2019

Kaupunginhallituksen kokoushuoneessa on ilmalämpöpumppu, jolla voidaan säädellä huoneen lämpötilaa. Koska kiinteistö ei ole kaupungin suorassa omistuksessa, kiinteistönhuollosta vastaa ulkopuolinen huoltoyhtiö, johon ollaan yhteydessä. Kokoushuoneiden ilmamäärämittauspöytäkirjoja ei vielä ole saatu.

30.8.2019 ja 17.9.2019 ilmoitukset ruuan kärystä huoneessa.

Käsittely 17.9.2019

Keittiötä on ohjeistettu pitämään väliovi kiinni. Oveen on asennettu ovipumppu, jotta ovi ei vahingossakaan jäisi auki. On myös herännyt epäily, että ruuanhajulle olisi talon ulkopuolinen lähde. Hajulähdettä selvitetään.

3.9.2019 kaksi ilmoitusta Nuorten kulmasta huonosta ja tunkkaisesta sisäilmasta ja oireilusta.

Käsittely 17.9.2019

Alakerran perimmäiseen huoneeseen on asennettu tuloilmakanava. Ilmamäärät on mitattu ja ne eivät aivan vastaa tilojen nykyistä käyttöä. Syksyn aikana selvitetään mahdollisuus lisätä ilmamääriä muuttamalla säätöpeltien asetuksia.

4.8. Lapilantien koulu / Musiikkiopisto

3.9.2019 ilmoitus huonosta ilmanvaihdosta bändiluokassa.

Käsittely 17.9.2019

Tiloissa on painovoimainen ilmanvaihto, jolloin ilmamääriä ei voi koneellisesti säätää. yhteen korvausilmaventtiin asennetaan mekaaninen puhallin, jolla pyritään lisäämään tuloilmamääriä.

17.9.2019

4.9. Sampolan palvelukeskus

12.9.2019 ilmoitus vedosta asiointipisteessä.

Käsittely 17.9.2019

Veto johtuu ilmamäärien eroista henkilökunnan tilojen ja asiakaspuolen välillä. Näitä ilmamääriä pyritään tasapainottamaan, jolloin vedon tunteen pitäisi vähentyä.

4.10. Terveyskeskus

11.9.2019 ilmoitus voimakkaasta hajusta akuuttiosasto 2 potilaskylpyhuoneessa.

Käsittely 17.9.2019

Selvitetään, onko kyseessä tila, johon korjaukset ovat alkamassa. Jos eri tila, selvitetään toimenpidetarvetta.

5. Muut asiat

Puheenjohtaja esitteli oirekyselyjen tuloksia Työterveyslaitoksen yhteenvetojen pohjalta. Tiedote tuloksista on valmistumassa, siihen tarvitaan vielä Työterveyslaitoksen hyväksyntä. Sen jälkeen tulokset ja yhteenvedot julkaistaan.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.35.